

Date	09/11/2021	Pages: 1/1
A/TO	: MAIRIE DU MONT DORE	N° DE FAX : 43 48 41
A L'attention de	: Thierry Martinez / Laurent Boutry / Nicolas Oxford	
DE/FROM	: Frederic Cesa / Nicolas Komornicki	
OBJET	: Rapport mensuel MAS novembre-21	

Mois n° 11

Messieurs,
 Nous vous prions de trouver ci-dessous le rapport mensuel du mois de novembre-21

MAS BOULARI novembre2021

Volume mensuel d'eaux brutes traitées sur la station	Volume moyen journalier	Volume mensuel d'eaux traitées rejetées	Volume de boues brutes extraites dans le mois sur les lits de rhizocompostage	Taux de conformité rejet analyse contractuelle	Nombre de paramètre non conforme	Faits majeurs
m3	m3/jour	m3	m3	-	-	Aucun incident d'exploitation relevé sur la STEP. Le nettoyage des lits de rhizocompostage a été réalisé les 25 et 26/11/21.
6 874	229,1	5694	242	100%	0	

Bilan 24 heure entrée												
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NGL	NTK	Pt	
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
Date	09/11/2021	7,9	20,6	330	562	153	57,73	0,05	0,05	77,2	77,1	12,6
Mesure in situ débit 24h	209	m3										

Bilan 24 heure sortie												Prélèvement ponctuel sortie		Boues aérées					
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NGL	NTK	Pt	E.coli	Enterocoques	V30	MES	IB 1	MS	Salinité 1	
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	N/100mL	N/100mL	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L	g/l	
Date	09/11/2021	7,3	20,5	4	12	2	0,18	0,05	0,85	1,8	0,9	1,4	15	15	720	4,6476	155	5	0,3
Valeurs limites fixées en sortie *	6,5-8,5	25	20	90	20					15		2	250	100	Boues en sortie - valeurs moyennes mesurées en exploitation.				
Unité			kg/j	kg/j	kg/j					kg/j		kg/j			Facteur dilution	V30	MES	IB	Salinité
Date	09/11/2021		0,7	2,0	0,3					0,3		0,23			-	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L
Flux maximal journalier limites fixés en sortie *			22	100	22					16,2		2,2			0,25	793	4,60	172	non mesuré

* Arrêté N°828-2010/ARR/DENV du 12/08/10

Mesure du débit 24 h 164 m³

Commentaires: Le graphe ci-contre présente la pluviométrie journalière du mois correspondant (données météo-France Nouméa)

