



N° DE FAX : (687) 41 37 37 N° DE TEL (687) 43 81 28  
 ADRESSE : B.P 812 - 98845 NOUMÉA Cédex - NOUVELLE CALEDONIE

Date	24/02/2022	Pages: 1/1
A/TO	: MAIRIE DU MONT DORE	N° DE FAX : 43 48 41
A L'attention de	: Thierry Martinez / Laurent Boutry / Nicolas Oxford	
DE/FROM	: Frederic Cesa / Nicolas Komornicki	
OBJET	: Rapport mensuel MAS février-22	

Mois n° 2

Messieurs,  
 Nous vous prions de trouver ci-dessous le rapport mensuel du mois de

février-22

### MAS BOULARI février2022

Volume mensuel d'eaux brutes traitées sur la station	Volume moyen journalier	Volume mensuel d'eaux traitées rejetées	Volume de boues brutes extraites dans le mois sur les lits de rhizocompostage	Taux de conformité rejet analyse contractuelle	Nombre de paramètre non conforme	Faits majeurs
m3	m3/jour	m3	m3	%	-	Aucun incident d'exploitation relevé sur la STEP.
12 912	461,1	6961	360	100%	0	

Bilan 24 heure entrée												
Paramètres	pH	T	DBO <sub>5</sub>	DCO	MES	NH <sub>4</sub> -N	NO <sub>2</sub> -N	NO <sub>3</sub> -N	NGL	NTK	Pt	
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/N/L	mg/N/L	mg/N/L	mg/N/L	mg/L	mg/L	
Date	24/02/2022	7,4	18,5	400	713	282,55	40,46	0,05	0,05	48,2	48,2	5,8
Mesure in situ débit 24h	377		m3									

Bilan 24 heure sortie											Prélèvement ponctuel sortie		Boues aérées						
Paramètres	pH	T	DBO <sub>5</sub>	DCO	MES	NH <sub>4</sub> -N	NO <sub>2</sub> -N	NO <sub>3</sub> -N	NGL	NTK	Pt	E.coli	Enterocoques	V <sub>30</sub>	MES	IB 1	MS	Salinité 1	
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/N/L	mg/N/L	mg/N/L	mg/N/L	mg/L	mg/L	N/100mL	N/100mL	mg/L	g/L	mg/gMS	g/L	g/l	
Date	24/02/2022	8,4	18,4	3	14	2	0,08	0,05	2,35	2,6	0,2	1,4	30	46	800	3,3613	238	3,9	0,3
Valeurs limites fixées en sortie *	6,5-8,5	25	20	90	20					15		2	250	100	Boues en sortie - valeurs moyennes mesurées en exploitation.				
Unité			kg/j	kg/j	kg/j					kg/j		kg/j			Facteur dilution	V30	MES	IB	Salinité
Date	24/02/2022		0,5	2,1	0,3				0,4		0,21				-	ml/L	g/L	ml/gMS	g/L
Flux maximal journalier limites fixées en sortie *			22	100	22				16,2		2,2				0,25	720	4,06	177	non mesuré

* Arrêté N°828-2010/ARR/DENV du 12/08/10		
Mesure du débit 24 h	150	m <sup>3</sup>

Commentaires: Le graphe ci-contre présente la pluviométrie journalière du mois correspondant (données météo-France Nouméa)

