N° DE FAX : (687) 41 37 37 N° DE TEL (687) 43 81 28
ADRESSE : B.P 812 - 98845 NOUMÉA Cédex - NOUVELLE CALÉDONIE

Date 23/03/2022 **Pages: 1/1**

A/TO : MAIRIE DU MONT DORE **N° DE FAX : 43 48 41**

A L'attention de : Thierry Martinez / Laurent Boutry / Nicolas Oxford

DE/FROM : Frederic Cesa / Nicolas Komornicki

OBJET : Rapport mensuel MAS mars-22

Mois n° 3

Messieurs,
Nous vous prions de trouver ci-dessous le rapport mensuel du mois de mars-22

MAS BOULARI mars2022

Volume mensuel d'eaux brutes traitées sur la station	Volume moyen journalier	Volume mensuel d'eaux traitées rejetées	Volume de boues brutes extraites dans le mois sur les lits de rhizocompostage	Taux de conformité rejet analyse contractuelle	Nombre de paramètre non conforme	Faits majeurs	Aucun incident d'exploitation relevé sur la STEP.
m3	m3/jour	m3	m3	-	-		
11 677	376,7	7202	270	100%	0		

Bilan 24 heure entrée

Paramètres	pH	T	DBO_5	DCO	MES	NH_4-N	NO_2-N	NO_3-N	NGL	NTK	Pt
Unité / Date	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgP/L
23/03/2022	7,6	17,9	270	709	239,6	47,32	0,05	0,05	47,9	47,9	4,1
Mesure in situ débit 24h	304	m3									

Bilan 24 heure sortie												Prélèvement ponctuel sortie		Boues aérées				
Paramètres	pH	T	DBO_5	DCO	MES	NH_4-N	NO_2-N	NO_3-N	NGL	NTK	Pt	E.coli	Enterocoques	V_{30}	MES	IB 1	MS	Salinité 1
Unité / Date	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgP/L	N/100mL	N/100mL	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L	g/l
23/03/2022	8,2	18,3	5	15	2	0,05	0,05	0,55	1,2	0,7	1,0	232	77	920	3,9013	236	4,5	0,3
Valeurs limites fixées en sortie *	6,5-8,5	25	20	90	20				15		2	250	100	Boues en sortie - valeurs moyennes mesurées en exploitation.				
Unité			kg/j	kg/j	kg/j				kg/j		kg/j			Facteur dilution	V30	MES	IB	Salinité
23/03/2022			0,9	2,7	0,4				0,2		0,18			-	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L
Flux maximal journalier limites fixés en sortie *			22	100	22				16,2		2,2			0,25	900	4,44	203	non mesuré

* Arrêté N°828-2010/ARR/DENV du 12/08/10

Mesure du débit 24 h	183	m^3

Commentaires: Le graphe ci-contre présente la pluviométrie journalière du mois correspondant (données météo-France Nouméa)