



N° DE FAX : (687) 41 37 37 N° DE TEL (687) 43 81 28
 ADRESSE : B.P 812 - 98845 NOUMÉA Cédex - NOUVELLE CALÉDONIE

Date : 28/07/2022 Pages: 1/1
 A/TO : MAIRIE DU MONT DORE N° DE FAX : 43 48 41
 A.L'attention de : Thierry Martinez / Laurent Boutry / Nicolas Oxford
 DE/FROM : Frederic Cesa / Méryle Bloc
 OBJET : Rapport mensuel MAS juillet-22

Mois n° 7

Messieurs,
 Nous vous prions de trouver ci-dessous le rapport mensuel du mois de

juillet-22

MAS BOULARI juillet2022

Volume mensuel d'eaux brutes traitées sur la station	Volume mensuel moyen journalier	Volume mensuel d'eaux traitées rejetées	Volume de boues brutes extraites dans le mois sur les lits de rhizocompostage	Taux de conformité analyse contractuelle	Nombre de paramètre non conforme	Faits majeurs
m3	m3/jour	m3	m3	-	-	Aucun incident d'exploitation relevé sur la STEP. Les plantes des lits de séchage ont été coupées le 17/06/22 (non précisé dans le MAS de juin).
10 379	334,8	6480	210	100%	0	

Bilan 24 heure entrée											
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₃ -N	NO ₂ -N	NGL	NTK	Pt
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Date	7,7	17,1	290,0	506	147,71	47,44	0,05	0,13	53,2	53,1	8,4
Mesure in situ débit 24h	291	m3									

Bilan 24 heure sortie												Prélèvement ponctuel sortie		Boues en sortie - valeurs moyennes mesurées en exploitation.					
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₃ -N	NO ₂ -N	NGL	NTK	Pt	E.coli	Enterocoques	Facteur dilution	V30	MES	IB	Salinité	
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	N/100mL	N/100mL	-	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L	
Date	7,8	17,1	3	12	2	0,84	0,05	1,34	3,5	2,2	1,6	15	15	0,25	817	5,20	157	non mesuré	
Valeurs limites fixes en sortie *	6,5-8,5	25	20	90	20				15		2	250	100						
Unité			kg/j	kg/j	kg/j				kg/j		kg/j								
Date			0,5	2,1	0,3				0,6		0,28								
Flux maximal journalier (valeur fixe en sortie *)			22	100	22				16,2		2,2								
* Arrêté N°828-2010/ARR/DENV du 12/08/10																			
Mesure du débit 24 h	174	m ³																	

Commentaires: Le graphe ci-contre présente la pluviométrie journalière du mois correspondant (données météo-France Nouméa)

