

CONTRÔLE DE PERFORMANCE DE LA STATION D' EPURATION
ANALYSES D' EAUX VANNES AVIONS EN ENTREE DES OUVRAGES -

Campagne de prélèvement du 10 mars 2023		
Point de mesure	Bâche Eaux vannes Avions	Observations & conditions de fonctionnement de la step
<u>Paramètres</u>	Concentration en mg/l	Conditions météo : temps sec
		Conditions de traitement
pH en unité pH	8,08	Débit Eaux vannes :
Ammonium	349	2.300 litres en mars 2023
Nitrites	0,43	
Nitrates	8,37	
Azote Kjeldahl	77	
Azote total	79	
Phosphore	109	
DBO ₅	700	
DCO	6215	
MES	1605	

