De: Cesa, Frederic
Envoyé: mercredi 26 juillet 2023 13:24
À: Aurore Rouby
Cc: Menet, Stephanie EXT (Ville Noumea); chloe.moyen; JULIEN alexis; Salasca, Quentin; Belmont, Caroline EXT (Ville Noumea); Hoorelbeck, Jacques
Objet: RE: [EXTERNE] Bilan de fonctionnement 2022 STEP YH, RS
Pièces jointes: Bilan fonctionnement STEP JC V2 - 2022.pdf

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

ATTENTION : Cet e-mail provient d'une personne externe à la PROVINCE SUD. **Ne cliquez pas sur les liens** ou **n'ouvrez pas les pièces jointes** si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que vous n'êtes pas convaincu(e) que le contenu est sûr. En cas de doute, merci de supprimer le message.

Bonjour Aurore,
Tu trouveras ci-joint la V2 du bilan de fonctionnement de la STEP JC, prenant en compte aussi les éléments mentionnés dans l'annexe 2 de l'arrêté de TK.
Cordialement

Frédéric CESA
Responsable Agence Assainissement
Calédonienne des Eaux
13 rue Edmond Harbulot
BP 30513- 98895 Nouméa - Nouvelle-Calédonie
Tél. : +687 41 37 60
Mob. : +687 76 52 51
frederic.cesa@cde.nc

De : Cesa, Frederic
Envoyé : lundi 24 juillet 2023 18:25
À : Aurore Rouby <aurore.rouby@province-sud.nc>
Cc : 'Menet, Stephanie EXT (Ville Noumea)' <stephanie.menet@ville-noumea.nc>; chloe.moyen <chloe.moyen@ville-noumea.nc>; JULIEN alexis <alexis.julien@ville-noumea.nc>; Salasca, Quentin <quentin.salasca@cde.nc>; Belmont, Caroline EXT (Ville Noumea) <caroline.belmont@ville-noumea.nc>; Hoorelbeck, Jacques <jacques.hoorelbeck@cde.nc>
Objet : RE: [EXTERNE] Bilan de fonctionnement 2022 STEP YH, RS

Bonjour Aurore,

Tu trouveras ci-joint la V2 du bilan de fonctionnement de TK avec les ajouts effectués comme indiqué dans tes commentaires.
Je suis en train de faire une dernière relecture de JC. Etant pris toute la journée de demain, je préférais t'envoyer déjà TK.
Certaines demandes n'ont pas fait l'objet d'ajout :

- Pages 11 et 12 : demande approfondissement sur les commentaires données → pas d'explications complémentaires
- Pourquoi avoir supprimé la salinité ? Cette mesure n'est pas obligatoire et avait été mise en place en interne pour comprendre des différences observées entre les concentrations de MES et de MS qui pouvaient varier sur certaines stations. Il a été démontré que cette différence était liée à la présence de sel dans les boues, et particulièrement sur le secteur AV, où des entrées d'eau de mer peuvent avoir lieu lors des grandes marées d'équinoxe par le biais des déversoirs d'orage positionnés à proximité du littoral. Cette analyse a été arrêtée sur toutes les STEP.
- Les volumes de sables et graisses ont été corrigés de données non prises en compte initialement.

Cordialement,

Frédéric CESA
Responsable Agence Assainissement

13 rue Edmond Harbulot
BP 30513- 98895 Nouméa - Nouvelle-Calédonie
Tél. : +687 41 37 60
Mob. : +687 76 52 51
frederic.cesa@cde.nc

De : Aurore Rouby <aurore.rouby@province-sud.nc>
Envoyé : jeudi 22 juin 2023 13:43
À : Cesa, Frederic <frederic.cesa@cde.nc>
Cc : Menet, Stephanie EXT (Ville Noumea) <stephanie.menet@ville-noumea.nc>; chloe.moyen <chloe.moyen@ville-noumea.nc>; JULIEN alexis <alexis.julien@ville-noumea.nc>; Salasca, Quentin <quentin.salasca@cde.nc>
Objet : RE: [EXTERNE] Bilan de fonctionnement 2022 STEP YH, RS

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint dans les pdf annotés de mes observations sur les bilans de fonctionnement 2022 des STEP Tindu-Kaméré et James Cook.
J'ai pris en compte vos retours sur les bilans de 2020 et 2021 envoyés à Mélissa l'an dernier.

Dans l'attente des compléments demandés et en vous souhaitant une bonne journée.

Bien cordialement,

PROVINCE SUD
Aurore Rouby
Inspecteur ICPE

Direction du Développement Durable des Territoires
Tél. 20 34 87

province-sud.nc

De : Cesa, Frederic <frederic.cesa@cde.nc>
Envoyé : vendredi 31 mars 2023 17:13
À : Prescilia Couarraze <prescilia.couarraze@province-sud.nc>; Léa Pöllabauer <lea.pollabauer@province-sud.nc>; Melissa Champeil <Melissa.Champeil@province-sud.nc>; Aurore Rouby <aurore.rouby@province-sud.nc>
Cc : Menet, Stephanie EXT (Ville Noumea) <stephanie.menet@ville-noumea.nc>; chloe.moyen <chloe.moyen@ville-noumea.nc>; JULIEN alexis <alexis.julien@ville-noumea.nc>; Salasca, Quentin <quentin.salasca@cde.nc>
Objet : [EXTERNE] Bilan de fonctionnement 2022 STEP YH, RS

ATTENTION : Cet e-mail provient d'une personne externe à la PROVINCE SUD. **Ne cliquez pas sur les liens** ou **n'ouvrez pas les pièces jointes** si vous ne connaissez pas l'expéditeur et que vous n'êtes pas convaincu(e) que le contenu est sûr. En cas de doute, merci de supprimer le message.

Bonjour
Envoi 3/3 des bilans de fonctionnement des STEP pour 2022.
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,

Frédéric CESA
Responsable Agence Assainissement

Calédonienne des Eaux

13 rue Edmond Harbulot
BP 812- 98845 Nouméa - Nouvelle-Calédonie
Tél. : +687 41 37 60 - Poste interne : 37.60
Mob. : +687 76 52 51
Fax. +687 43 81 28
frederic.cesa@cde.nc