

15 SEP 2023

CE2023-DIMENC-70648



Rapport d'investigation événement numéro : 2555



Evénement : Départ de feux de soufre

Type d'événement : Incidents

Date : 19/06/2023

Secteur : 330 - Usine d'acide

1. Contexte de l'événement
 - Description de l'événement
 - Impact de l'événement & action(s) immédiate(s)
2. Analyse des causes
 - Analyse des causes
 - Identification des causes racines
3. Plan d'actions



J 2 2015 3652

Centre d'enseignement
et de recherche en sciences
de l'environnement

Description de l'événement :

Date et heure de l'événement : Le 19/06/2023 à 16:00

Entreprise : PRONY ENERGIES

Emplacement : 330 - Usine d'acide

Activité contrôlée : Non

Activité liée à l'événement : Travaux par point chaud

Lien au travail : Oui

Description de l'événement :

Lors du démarrage de l'usine d'acide à 16h00. Le superviseur fait sa tournée pour s'assurer de l'évacuation complet de la zone. Il constate le départ de feu sur la route jonction entre PRONY ENERGIE et l'USINE D'ACIDE. il appelle la BIPR pour extinction du départ de feu.

Impact de l'événement et Action(s) immédiates(s)

Impact(s) de l'événement : Santé-Sécurité ; Environnement

Victime(s) : Non

Gravité réelle : Sans conséquence

Gravité potentielle : Mineure

Action(s) immédiate(s) entreprise(s) :

Assuré qu'il n'y a plus personne dans la zone vent.


Signale et évacue les intervenants à proximité du départ de feu (travaillleur soudeur du convoyeur de prony energies).

16h20 extinction complet du départ de feu par la BIPR , nettoyage avec mini chargeuse de la chaussée par l'équipe opération.

Mise en place boyaux d'eau pour arroser la chaussée.

Zone mise en surveillance 2h

Identification des causes racines



Plan d'actions



Id	Date constatation	Constatation	Mesures	Date d'échéance	Etat	Dâte de clôture	Justification
1	26/06/2023	Pas de communication Prony Energie / PRNC sur ces travaux	Contacter PE pour mettre en place une communication sur les travaux du transporteur	19/06/2023	Clôturé	04/08/2023	Echange réalisé via le directeur Usine avec PE : L'équipe en charge des travaux se présentera chaque jour pour mettre en place les moyens de prévention utiles