

BC n° B24H
Aff n°
Devis n°

EPUREAU
Epureau
20, bis rue Descartes
382098846 Nouméa Cedex
Tel : 28 17 27
assist-puroo@epureau.nc

Echantillon : 2023/11/E0093
Lieu du prélèvement: Sortie de step
Date de début d'analyse : 10/11/2023
Nature de l'échantillon : Eau usée
Référence Client : Résidence KATANA
Température à réception : 20°C

Date de prélèvement : 10/11/2023 10h30
Date de réception : 10/11/2023 11h00
Date de fin d'analyse : 16/11/2023
Préleveur : LABEAU - Thierry
Flaconnage : labeau

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009	Limite de quantification
Paramètre indésirable					
Matières en suspension (MES)	NF EN 872	40	mg/L	35	2
Demande biochimique en oxygène (DBO5)	NF EN 5815-1	82	mg O2/L	25	2
Demande chimique en oxygène (DCO)	ISO 15705:2002	132	mg/L	125	3
Paramètre physico chimique					
Température de mesure du pH	NF T90-008	23.4	°C		0.1
pH	NF T90-008	7.39	Unités pH	6-8.5	0.1

Remarques/Commentaires :

- (1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.
 (2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
 (3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
 (4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
 (5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
 (6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 16/11/2023
Responsable de laboratoire





COMPTE RENDU D'INTERVENTION
TRAITEMENT DES EAUX

EPUREAU Sarl

20, rue Descartes BP 3820
98 846 NOUMEA CEDEX

Tél : +687 28 17 27

Mail : epureau@epureau.nc

Capital : 4 000 000 FCFP Ridet : 086611

Révision						
REV A - 01/2014						
N° Intervention						
2023091933437						
N° Facture						
Cadre réservé à nos services						
24/24	CE	HCE	D	R	5G	PC

Sécurité

TRAVAUX ELECTRIQUE

Client : KATANA_STEP_NOUMEA IMMO

Adresse : BP Q2

Code postal : 98851

Ville : NOUMEA

Affaire concernée :

N° : 201NOUIMMO

Libellé : MAINTENANCE

Rapport de l'intervention : Intervention PREVENTIVE MENSUELLE

Diagnostic	<input checked="" type="checkbox"/> Électrique	<input type="checkbox"/> Mécanique	<input type="checkbox"/> Hydraulique
	<input type="checkbox"/> Traitement	<input type="checkbox"/> Automatisation	<input type="checkbox"/> Télésurveillance
	<input type="checkbox"/> Électronique		
	<input type="checkbox"/> Autre :		

Equipements :

C00614KATANASTEP KATANA_STEP_NOUMEA IMMO

Commentaires :

contrôle STEP ok
test surpresseur ok
test pompe boue ok
prévoir travaux remise en état bac à graisse

Main d'œuvre :

MAIN D'OEUVRE	ARRIVEE	DEPART	ARRIVEE	DEPART	ARRIVEE	DEPART	ARRIVEE	DEPART	Heures	Déplacement
19/09/2023	11:00	12:00							1:00	

PIECES DETACHEES & FLUIDES

CODE ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE

Observations du client :

Commentaires :

Le client, 00

Date : 19/09/2023

Le technicien,

Date : 19/09/2023

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES : Le client soussigné reconnaît l'exactitude des travaux, fournitures, main d'œuvre et frais de déplacement et s'engage à en solder le montant à EPUREAU Sarl, à présentation de la facture : paiement à 30 jours fin de mois. Les réparations, les travaux d'entretien ou les révisions générales sont formellement exclus de toute garantie.
RESERVE DE PROPRIETE : Loi 80-335 du 12 Mai 1980 : EPUREAU Sarl reste propriétaire du matériel vendu jusqu'au paiement intégral par l'acheteur. La responsabilité des risques pouvant survenir aux machines et accessoires incombe à l'acquéreur dès la livraison
SIGNATURE ELECTRONIQUE : La directive européenne sur les signatures électroniques n°1999/93/CE du 13/12/99 a permis la reconnaissance légale de la signature électronique et la libre circulation des services de certification électronique en Europe