

DUREE DE FONCTIONNEMENT DU MOIS

(cf. Article 1.10 Définitions, de la délibération n°702-2008/BAPS du 19 septembre 2008)

Données Générales

Consommation du mois	Litres	7 210
Energie	MWh th	71
P Centrale	MWh th	26,58
Durée de fonctionnement	h	3

RECAPITULATIF ANNUEL 2023

Janvier	98,0h
Février	2,0h
Mars	6,0h
Avril	20,0h
Mai	,4h
Juin	1h
Juillet	3h
Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	
Cumul :	130 h

Données par groupe électrogène

Groupe	Heures de Marche	Energie produite
GE 01	4:27	4 186 kWh
GE 02	4:08	3 878 kWh
GE 03	4:00	3 768 kWh
GE 04	3:58	3 752 kWh
GE 05	2:30	2 330 kWh
GE 06	1:35	1 459 kWh
GE 07	1:31	1 403 kWh
GE 08	1:07	1 053 kWh
GE 09	1:06	1 036 kWh
GE 10	1:05	1 019 kWh

MAINTENANCE PREVENTIVE

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date

MAINTENANCE CORRECTIVE

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date

OBSERVATIONS

Faits	Date

