

**DUREE DE FONCTIONNEMENT DU MOIS**

(cf. Article 1.10 Définitions, de la délibération n°702-2008/BAPS du 19 septembre 2008)

**Données Générales**

Consommation du mois	Litres	<b>1 133</b>
Energie	MWh th	<b>11</b>
P Centrale	MWh th	<b>26,58</b>
Durée de fonctionnement	h	<b>0,4</b>

**RECAPITULATIF ANNUEL 2023**

Janvier	98,0h
Février	2,0h
Mars	6,0h
Avril	20,0h
Mai	,4h
Juin	1,0h
Juillet	3,0h
Août	1,0h
Septembre	,4h
Octobre	
Novembre	
Décembre	
<b>Cumul :</b>	<b>131,8 h</b>

**Données par groupe électrogène**

Groupe	Heures de Marche	Energie produite
GE 01	0:33	427 kWh
GE 02	0:23	309 kWh
GE 03	0:32	425 kWh
GE 04	0:29	338 kWh
GE 05	0:27	334 kWh
GE 06	0:39	477 kWh
GE 07	0:39	492 kWh
GE 08	0:31	340 kWh
GE 09	0:31	340 kWh
GE 10	0:29	338 kWh

**MAINTENANCE PREVENTIVE**

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date

**MAINTENANCE CORRECTIVE**

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date
G3	Remplacement de la tête de cable phase 3 sur transfo HTA	SOCOMETRA	31/08/2023

**OBSERVATIONS**

Faits	Date

