

CENTRE COMMERCIAL NOVÀ

Nouvelle Calédonie Province sud Commune de PAITA

Vue en plan

CUVE GAZ

Compteur gaz
S: 6,00 m²
Béton brut
HSDalle: 3,50 m

Gaine métallique de rejet Air Chaud

Groupe électrogène
S: 58,80 m²
Béton brut
HSDalle: 3,50 m

Cuve de gasoil 5000L

Local TGBT
S: 25,26 m²
Béton brut
HSDalle: 3,50 m

Local prod. froid
S: 45,65 m²
Béton brut
HSDalle: 3,50 m

Eclairage sécurité
S: 4,64 m²
Béton brut
HSDalle: 3,50 m

POCM01

PA01

PAG01

PA04

RM02

PA02

Dépotage

PA01

**-0,02 SF
+12,58 NGNC**

Silencieux

bac de rétention

Caniveau technique

**Ge capoté - Insonorisé
500kVA - 50Hz - 400V
Poids ~ 4700kg (sans carburant)
capacité du réservoir : 890 litres
Remplissage : limité à 500 litres**

A

B

Vue en plan

PLAN N° :GE 01	Indice de modification	A
PLAN GROUPE ELECTROGENE		
Date : FEVRIER 2021	Echelle :1/150	PC
PERMIS DE CONSTRUIRE		

ARCHITECTE

COURTOT NICOLAS
ARCHITECTURE sarl
BP 18 392 - 98 857 Nouméa Cedex
Nouvelle Calédonie
Tel: (+687) 23 69 04
Fax: (+687) 28 69 04
Email: direction.nca@lagoon.nc

ARCHITECTE

CAPSE
CAPITAL **SECURITE ENVIRONNEMENT**
NOUVELLE CALEDONIE

BECIB
Bureau d'Etudes et de Conseils en Infrastructures et Bâtiments

ONP

A2EP GEOTEC
Société d'Etudes et d'Expertises en Bétonnés

S3E