

Rapport d'incident

Site :	CET de Ducos	Date :	15/11/2024	N° :	D-03-2024					
Nature :	Feu de brousse au niveau de l'ancien CET de Ducos									
Description des faits :										
<p>Un départ de feu de brousse s'est déclaré vers 14h30 au niveau de l'ancien CET côté est en bord de servitude. Les équipes de la CSP ont lancé l'alerte, les pompiers sont arrivés rapidement sur site pour procéder à l'extinction. Le feu a été rapidement maîtrisé.</p>										
Causes et circonstances de l'accident :										
<p>Selon les constatations des services de secours l'origine du feu serait volontaire.</p>										
Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident :										
<p>Constituer un stock de terre ou scorie à proximité du portail d'accès à la servitude. Elaguer les faux mimosa et reprise des bandes coupe-feu du CET.</p>										
Impacts :										
Sur l'environnement :										
<p>La végétation en surface a brûlé sur une superficie d'environ 300 m2.</p>										
Sur les personnes :										
<p>Néant.</p>										
Suivi :										
<p>Mise en place de rondes et de contrôles périodiques par société de gardiennage pour la nuit et le week-end.</p>										

