

	HSE-RA-00020-env	28/05/2025
	TITRE :	Rapport sur les dépassements de rejets atmosphériques mai 2025
	REDACTEUR APPROBATEUR	Marie-Claire CHATAIN : Responsable QHSE Nans IMIRIZALDU

Rapport de Non-Conformité dépassement HCl Mai 2025

Date de la non-conformité : 20/05/2025

Objet : Dépassement de la VLE moyenne journalière en HCl

1. Description de la non-conformité

Le 20 mai 2025, une non-conformité a été constatée concernant les rejets atmosphériques en acide chlorhydrique (HCl). La valeur limite d'émission (VLE) moyenne journalière fixée à **10 mg/Nm³** a été **dépassée**, avec une valeur enregistrée de **13,38 mg/Nm³**.

2. Causes identifiées

- **Rupture de stock de chaux** : Les réserves de chaux étaient très limitées en raison d'un **retard important (plus d'un mois)** du bateau chargé d'approvisionner les réactifs.
- **Priorisation du traitement des DASRI** (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux) : En raison de la réglementation imposant leur traitement rapide, ceux-ci ont été **traités en exclusivité**, sans pouvoir alterner avec d'autres types de déchets.
- **Surchargement des poubelles** : En fin de journée, les poubelles ont été **chargées à hauteur de 100 kg**, ce qui a accru la production de gaz acides, sans neutralisation suffisante par la chaux.

3. Actions correctives mises en œuvre

- **Recherche en cours de nouveaux fournisseurs** : Plus proches en Australie ou en Asie, avec des délais plus courts afin de limiter les risques de rupture des stocks.
- **Réduction du chargement des poubelles** : À compter de cette date, une **limitation stricte à 85 kg/poubelle** est mise en place pour éviter tout dépassement futur des seuils.
- **Commandes plus régulières des réactifs**

4. Conclusion

Cette non-conformité est directement liée à des contraintes logistiques et réglementaires exceptionnelles. Des mesures correctives ont été identifiées et sont en cours de mise en œuvre

	HSE-RA-00020-env	28/05/2025
	TITRE :	Rapport sur les dépassements de rejets atmosphériques mai 2025
	REDACTEUR APPROBATEUR	Marie-Claire CHATAIN : Responsable QHSE Nans IMIRIZALDU

pour prévenir toute récurrence. Une attention particulière sera portée au **pilotage des flux de déchets** et à **l'optimisation des consommables neutralisants** dans les semaines à venir.