

Annexes :

Lits de séchages



Clarificateur vidé (15/01/14)



Travaux en cours sur le bassin d'aération



Capot antibruit pour les turbines



Point de rejet de la STEP dans la Yahoué



Suivi évacuation des boues STEP Yahoué

DATE	BORDEREAU	SITE	TYPE EXTRACTEUR	Tonnage (kg)	Destination	Siccité	TMS
04/11/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4 340	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
12/11/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4 200	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
19/11/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5 000	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
25/11/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4 080	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
03/12/2010		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	3 240	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
03/12/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	2 600	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
09/12/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	3 780	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
16/12/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4160	Tolmé		0,00
23/12/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	3100	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
31/12/2010		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	1760	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
13/01/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4440	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
20/01/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5560	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
27/01/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5440	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
03/02/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6360	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
10/02/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4560	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
24/02/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	2300	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
03/03/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5380	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
10/03/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5440	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
17/03/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4720	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
24/03/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4300	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
30/03/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
08/04/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4620	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
15/04/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4140	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
19/04/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	2800	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
21/04/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	2980	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
26/04/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	1320	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
10/05/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Tolmé		0,00
11/05/2011		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	5580	ISD Gadji	>30	#VALEUR!
01/06/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Tolmé		0,00
03/06/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Tolmé		0,00
07/06/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5300	Tolmé		0,00
14/06/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Tolmé		0,00
20/06/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6400	Tolmé		0,00
27/06/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5300	Tolmé		0,00
01/07/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5200	Tolmé		0,00
01/07/2011		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	3100	ISD Gadji		0,00
08/07/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5300	Tolmé		0,00
18/07/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	3000	Tolmé		0,00
22/07/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4300	Tolmé		0,00
29/07/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4200	Tolmé		0,00
09/08/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4200	Tolmé		0,00
12/08/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Tolmé		0,00
22/08/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5600	Tolmé		0,00
09/09/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5200	Persant		0,00
22/09/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4900	Persant		0,00
13/10/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4200	Tolmé		0,00
20/10/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Tolmé		0,00
27/10/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4200	Tolmé	14,5%	0,61
02/11/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4500	Tolmé	14,0%	0,63
04/11/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4400	Gaude	14,0%	0,62
10/11/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	14,0%	0,56
17/11/2011		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	5560	Talamona	>30	#VALEUR!
17/11/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Tolmé	14,0%	0,56
24/11/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4700	Tolmé	14,0%	0,66
01/12/2011		YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5570	Tolmé	13,7%	0,76
08/12/2011	102	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Mango	13,7%	0,69
15/12/2011	103	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5300	Gaude	14,0%	0,74
22/12/2011	104	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5200	Tolmé	14,0%	0,73
29/12/2011	105	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4800	Tolmé	14,1%	0,68
12/01/2012	106	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5437	Tolmé	14,0%	0,76
19/01/2012	106	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6000	smasp	14,0%	0,84
26/01/2012	107	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6370	Mango	14,0%	0,89
02/02/2012	109	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5750	Mango	14,0%	0,81
14/02/2012	110	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Mango	14,0%	0,70
17/02/2012	111	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Tolmé	14,0%	0,56
24/02/2012	112	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4700	Gaude	13,8%	0,65
28/02/2012	113	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5580	Tolmé	13,9%	0,78
05/03/2012	114	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Mango	14,0%	0,70
07/03/2012	116	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Mango	13,7%	0,69
09/03/2012	117	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	3000	Mango	14,0%	0,42
15/03/2012	118	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4500	Mango	13,9%	0,63
22/03/2012	119	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4450	Tolmé	13,6%	0,61
29/03/2012	120	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6500	Tolmé	13,8%	0,90
06/04/2012	121	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Tolmé	13,8%	0,55
12/04/2012	122	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6500	Tolmé	13,6%	0,88
17/04/2012	123	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Tolmé	13,3%	0,67
25/04/2012	124	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6500	Tolmé	12,9%	0,84

04/05/2012	125	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5120	Gaude	11,40%	0,58
18/05/2012	127	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5350	Gaude	12,90%	0,69
23/05/2012	128	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4950	Gaude	12,50%	0,62
31/05/2012	129	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	13%	0,65
06/06/2012	130	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5090	Gaude	12%	0,61
13/06/2012	131	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	3000	Gaude	13%	0,39
22/06/2012	132	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	13%	0,63
27/06/2012	133	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4850	Gaude	12%	0,58
04/07/2012	134	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	13%	0,64
18/07/2012	136	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4735	Gaude	12%	0,57
25/07/2012	137	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	14%	0,56
01/08/2012	138	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4353	Gaude	13%	0,57
08/08/2012	139	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	13%	0,66
15/08/2012	140	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,61
22/08/2012	141	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
29/08/2012	142	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
04/09/2012	143	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	13%	0,52
11/09/2012	144	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	13%	0,64
19/09/2012	844	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	14%	0,70
23/10/2012	145	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	12%	0,48
24/10/2012	146	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	13%	0,52
25/10/2012	147	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
25/10/2012	148	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	13%	0,52
26/10/2012	149	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	12%	0,48
30/10/2012	2154	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	12%	0,48
19/11/2012	2155	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
23/11/2012	2156	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
28/11/2012	2157	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	15%	0,75
05/12/2012	2158	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
12/12/2012	2159	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
19/12/2012	2160	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
03/01/2013	2163	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	12%	0,48
09/01/2013	2164	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
16/01/2013	2165	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,62
23/01/2013	2167	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
30/01/2013	2168	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,60
06/02/2013	2169	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,62
13/02/2013	2170	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,62
20/02/2013	2171	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,61
26/02/2013	2172	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	13%	0,66
06/03/2013	2173	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	12%	0,62
13/03/2013	2174	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	12%	0,48
20/03/2013	2175	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	15%	0,59
05/04/2013	2176	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	3560	Gaude	14%	0,48
11/07/2013	2178	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	8250	Gaude	12,50%	1,03
19/07/2013	2177	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	8250	Gaude	12,50%	1,03
02/08/2013	2178	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	8250	Gaude	12,50%	1,03
16/08/2013	2181	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	8250	Gaude	12,50%	1,03
23/08/2013	2182	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	8250	Gaude	12,50%	1,03
30/08/2013	2183	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	8250	Gaude	12,50%	1,03
06/09/2013	2184	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4200	Gaude	13%	0,53
09/09/2013		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Gaude	30%	1,20
10/09/2013	2187	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	13%	0,50
11/09/2013		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Gaude	30%	1,20
11/09/2013	2188	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	13%	0,52
14/09/2013	2185	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	13%	0,50
20/09/2013		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Gaude	30%	1,20
27/09/2013	2186	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4100	Gaude	13%	0,51
10/10/2013	2187	YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	5000	Gaude	30%	1,50
11/10/2013	2188	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	4000	Gaude	15%	0,60
14/10/2013	2189	YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	5000	Gaude	30%	1,50
18/10/2013	2192	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	15%	0,75
23/10/2013		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Talamona	30%	1,20
25/10/2013	2190	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	15%	0,75
31/10/2013		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Desmoutis	30%	1,20
04/11/2013	2191	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5000	Gaude	13%	0,63
08/11/2013	2193	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5100	Gaude	13%	0,64
15/11/2013	2194	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5300	Gaude	13%	0,66
22/11/2013	2195	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5300	Gaude	13%	0,66
28/11/2013		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Talamona	30%	1200%
29/11/2013	2196	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	5400	Gaude	13%	0,68
08/01/2014		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Desmoutis	30%	1,20
29/11/2013		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Talamona	0,3	1,2
06/12/2013	7274	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6000	Gaude	15%	0,90
10/12/2013		YAHOUÉ	LITS DE SECHAGE	4000	Desmoutis	30%	1,20
12/12/2013	7412	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6000	Gaude	15%	0,90
20/12/2013	7412	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6000	Gaude	15%	0,90
27/12/2013	7443	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6000	Gaude	15%	0,90
17/01/2014	2197	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6000	Gaude	15%	0,90
25/02/2014	2198	YAHOUÉ	PRESSE A BANDE	6000	Gaude	15%	0,90

Date	Heure	Rep. feuille	Rep. cellule	Zone	Libellé	Valeur	Défaut	Date2	Heure2	Durée débordement (mn)
02/01/2013	10:21:21	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
02/01/2013	10:24:11	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	02/01/2013	10:21:21	00:02:50
02/01/2013	10:38:29	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
02/01/2013	10:43:55	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
02/01/2013	10:45:36	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	02/01/2013	10:38:29	00:07:07
02/01/2013	10:50:00	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
02/01/2013	10:50:28	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
02/01/2013	10:51:28	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	02/01/2013	10:50:00	00:01:00
10/01/2013	10:16:30	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
10/01/2013	10:17:04	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	10/01/2013	10:15:40	00:00:34
14/01/2013	07:52:35	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
14/01/2013	07:59:21	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
14/01/2013	08:03:09	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	14/01/2013	07:52:35	00:03:48
16/01/2013	14:59:56	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/02/2013	11:16:45	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/02/2013	11:34:16	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	12/02/2013	11:16:45	00:17:31
12/02/2013	11:48:56	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/02/2013	12:00:29	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	12/02/2013	11:48:56	00:11:33
26/02/2013	13:21:05	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
26/02/2013	13:21:53	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
26/02/2013	13:35:14	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	26/02/2013	13:21:05	00:14:09
27/02/2013	14:50:34	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
27/02/2013	14:51:58	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	27/02/2013	14:50:34	00:01:24
13/03/2013	16:22:13	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
13/03/2013	16:23:17	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
13/03/2013	16:26:54	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	13/03/2013	16:22:13	00:03:41
15/03/2013	09:05:10	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
15/03/2013	09:07:57	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	15/03/2013	09:05:10	00:02:47
21/03/2013	08:57:25	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
21/03/2013	09:00:16	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	21/03/2013	08:57:25	00:02:51
27/03/2013	22:18:37	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
27/03/2013	22:19:23	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
27/03/2013	22:28:02	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	27/03/2013	22:18:37	00:09:25
05/04/2013	08:13:52	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
05/04/2013	08:16:39	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	05/04/2013	08:13:52	00:02:47
10/04/2013	13:49:24	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
10/04/2013	13:50:23	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
10/04/2013	13:52:34	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	10/04/2013	13:49:24	00:03:10
10/04/2013	13:53:58	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
10/04/2013	13:56:46	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	10/04/2013	13:53:58	00:02:48
11/04/2013	05:31:00	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
11/04/2013	05:31:51	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
11/04/2013	10:21:06	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	11/04/2013	05:31:00	00:00:51
15/04/2013	05:38:28	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
15/04/2013	05:39:16	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
15/04/2013	05:49:17	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	15/04/2013	05:38:28	00:10:49
23/04/2013	09:11:22	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
23/04/2013	09:14:32	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	23/04/2013	09:11:22	00:03:10
24/04/2013	19:55:44	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
24/04/2013	19:56:43	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
24/04/2013	20:02:38	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	24/04/2013	19:55:44	00:06:54
25/04/2013	08:40:42	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
25/04/2013	08:41:24	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
25/04/2013	08:42:17	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	25/04/2013	08:40:42	00:01:35
26/04/2013	04:14:01	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
26/04/2013	04:14:56	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
26/04/2013	04:22:03	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	26/04/2013	04:14:01	00:08:02
27/04/2013	10:15:59	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
27/04/2013	10:16:49	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
27/04/2013	10:17:29	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	27/04/2013	10:15:59	00:01:30
29/04/2013	13:44:44	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
29/04/2013	13:46:07	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	29/04/2013	13:44:44	00:01:23
29/04/2013	13:46:41	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	ACQUITTEMENT			
15/05/2013	10:12:55	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
15/05/2013	10:14:34	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	15/05/2013	10:12:55	00:01:39
16/05/2013	16:16:23	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
16/05/2013	16:17:24	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
21/05/2013	09:14:19	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	16/05/2013	16:16:23	00:01:01
21/05/2013	09:52:23	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
21/05/2013	09:53:45	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
21/05/2013	09:57:05	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	21/05/2013	09:52:23	00:42:46
23/05/2013	15:04:00	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
23/05/2013	15:04:50	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
23/05/2013	15:06:28	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	23/05/2013	15:04:00	00:02:28
29/05/2013	10:25:30	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
29/05/2013	10:26:50	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	29/05/2013	10:25:30	00:01:20
30/05/2013	21:15:03	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
30/05/2013	21:15:59	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
30/05/2013	21:18:07	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	30/05/2013	21:15:03	00:03:04
10/06/2013	13:27:49	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
10/06/2013	13:27:51	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	10/06/2013	13:27:49	00:00:02
13/06/2013	15:27:12	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
13/06/2013	15:28:03	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
13/06/2013	15:28:44	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	13/06/2013	15:27:12	00:01:32
18/06/2013	14:57:56	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
18/06/2013	14:59:25	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	18/06/2013	14:57:56	
19/06/2013	10:06:40	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
19/06/2013	10:07:47	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
19/06/2013	10:11:22	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	19/06/2013	10:06:40	00:04:42
09/07/2013	12:00:15	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
09/07/2013	12:01:31	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
09/07/2013	12:06:42	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	09/07/2013	12:00:15	00:06:27
10/07/2013	11:46:42	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
10/07/2013	11:51:10	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
10/07/2013	11:51:15	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	10/07/2013	11:46:42	00:04:33
12/08/2013	11:39:50	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/08/2013	11:40:48	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
12/08/2013	11:43:16	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	12/08/2013	11:39:50	00:03:26
12/08/2013	11:56:12	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/08/2013	11:57:04	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
12/08/2013	12:05:02	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	12/08/2013	11:56:12	00:08:50
12/08/2013	12:13:08	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/08/2013	12:14:03	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
12/08/2013	12:14:48	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	12/08/2013	12:13:08	00:01:40
12/08/2013	12:39:49	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/08/2013	12:40:52	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	ACQUITTEMENT			
12/08/2013	12:48:46	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	12/08/2013	12:39:49	00:08:57
12/08/2013	12:50:52	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/08/2013	12:53:54	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	12/08/2013	12:50:52	00:05:08
20/08/2013	17:19:32	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
20/08/2013	17:21:03	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	20/08/2013	17:19:32	00:01:31
18/09/2013	11:07:54	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
18/09/2013	11:11:41	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	18/09/2013	11:07:54	00:03:47
12/12/2013	14:02:59	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
12/12/2013	14:05:59	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	12/12/2013	14:02:59	00:03:00
26/12/2013	13:40:00	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
26/12/2013	13:43:06	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Normal	NORMAL	26/12/2013	13:40:00	00:03:06
27/12/2013	10:51:44	YA	G19	STEP Yahoué	DEBORDEMENT POSTE	Défaut	Urgence 1			
27/12/2013</										

CALEDONNIENNE DES EAUX - SERVICE TRAITEMENT DES EAUX USEES

STATION D'EPURATION DE RIVIERE YAHOUÉ: synthèse des résultats eau brute et eau traitée

Dates	CHARGE HYDRAULIQUE		CONCENTRATIONS MESUREES A L'ENTREE					CONCENTRATIONS MESUREES A LA SORTIE					ABATTEMENT					CHARGES POLLUANTES				
	Volume entrant (m³/j)	Volume entrant Nb d'EH (1 EH : 200 l)	pH	DBO5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	NGL (mg/l)	pH	DBO5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	NGL (mg/l)	DBO5 (mg/l)	DCO (mg/l)	MES (mg/l)	NGL (mg/l)	DBO5 flux journalier (kg/j)	Nb d'EH (1 EH: 60g)	DCO flux journalier (kg/j)	MES flux journalier (kg/j)	NGL flux journalier (kg/j)	
NORMES								6,5-8,5	25	125	35	15										
12/06/2009	747	3735	6,9	80	245	189	38	7,64	3	25	5	5	96%	90%	97%	88%	60	996	183	141	28	
18/12/2009	941	4705	6,8	190	390	232	40	7,67	4	15	4	4	98%	96%	98%	90%	179	2980	367	218	37	
24/06/2010	850	4250	7,1	195	440	370	10	7,33	6	20	12	4	97%	95%	97%	60%	166	2763	374	315	8,5	
22/10/2010	798	3990	7,5	170	330	155	36	7,91	4	25	4	4	98%	92%	97%	90%	136	2261	263	124	29	
15/06/2011	730	3650	7,1	370	605	640	38	7,64	10	10	47	9	97%	98%	93%	76%	270	4502	442	467	28	
15/06/2011	520	2600	7,0	315	675	358	51		2	40	14		99%	94%	96%		164	2730	351	186	26	
09/11/2011	704	3520	7,0	150	355	146	44	7,47	10	35	10	4,0	93%	90%	93%	91%	106	1760	250	103	31	
17/04/2012	770	3850	7,3	230	536	367	38	7,75	9	39	19	5,1	96%	93%	95%	86%	177	2952	413	283	29	
04/10/2012	817	4085	7,8	268	1646	354	40	7,22	6	66	43	4,2	98%	96%	88%	89%	219	3649	1345	289	33	
24/10/2012	1577	7885	7,3	482	1436	1043	95	7,26	5	27	12	5,0	99%	98%	99%	95%	760	12669	2265	1645	149	
20/12/2012	810	4050	7,6	170	310	270	50	7,93	22	48	41	4,8	87%	85%	85%	90%	138	2295	251	219	40	
22/01/2013	780	3900	7,8	205	295	120	31	8,13	5	13	7	4,7	98%	96%	94%	85%	160	2665	230	94	24	
12/02/2013	780	3900	7,5	240	1252	752	42	7,96	7	25	6	4,6	97%	98%	99%	89%	187	3120	977	587	33	
01/03/2013	780	3900	7,0	150	232	190	30	7,21	8	35	21	3,9	95%	85%	89%	87%	117	1950	181	148	23	
01/04/2013	780	3900	7,5	210	472	208	38	7,39	4	14	4	0,5	98%	97%	98%	99%	164	2730	368	162	30	
01/05/2013	780	3900	7,5	150	322	86	40	7,69	3	19	9	11,4	98%	94%	90%	72%	117	1950	251	67	31	
01/06/2013	780	3900	7,6	180	362	124	49	7,86	3	25	12	5,9	98%	93%	90%	88%	140	2340	282	97	38	
01/07/2013	761	3805	7,7	130	273	76	44	7,67	4	19	6	4,7	97%	93%	92%	89%	99	1649	208	58	33	
01/08/2013	710	3550	7,8	210	363	120	57	7,26	3	16	5	3,6	99%	96%	96%	94%	149	2485	258	85	40	
17/09/2013	770	3850	7,5	135	460	140	52	7,58	1	15	5	6,1	99%	97%	96%	88%	104	1733	354	108	40	
15/10/2013	750	3750	7,6	135	319	93	43,40	7,55	4	36	17	4,3	97%	89%	82%	90%	101	1688	239	70	33	
13/11/2013	755	3775	7,4	310	778	372	42	7,71	7	27	6	4,3	98%	97%	98%	90%	234	3901	587	281	32	
18/12/2013	780	3900	7,4	258	492	84	44	7,78	3	17	2	4,8	99%	97%	98%	89%	201	3354	384	66	34	

Relevés des pompages périodiques des bacs à graisse et flottant dans les steps par l'hydro CDE

Relevés des pompages périodiques des bacs à graisse et flottant dans les steps par l'hydro CDE

	janv-09	févr-09	mars-09	avr-09	mai-09	juin-09	juil-09	août-09	sept-09	oct-09	nov-09	déc-09	(M3)	
Step Yahoué	30	30	36	26	36	48	36	30	96	60	48	36	Total/An	Moyenne annuelle
													512,00	42,67
	janv-10	févr-10	mars-10	avr-10	mai-10	juin-10	juil-10	août-10	sept-10	oct-10	nov-10	déc-10		
Step Yahoué	24	48	54	48	54	42	42	54	60	36	60	42	Total/An	Moyenne annuelle
													564,00	47,00
	janv-11	févr-11	mars-11	avr-11	mai-11	juin-11	juil-11	août-11	sept-11	oct-11	nov-11	déc-11		
Step Yahoué	42	24	18	0	0	42	24	9	12	10	7	8	Total/An	Moyenne annuelle
													196,00	16,33
	janv-12	févr-12	mars-12	avr-12	mai-12	juin-12	juil-12	août-12	sept-12	oct-12	nov-12	déc-12		
Step Yahoué	3	4	7	12	7	5	8	7	7	2	72		Total/An	Moyenne annuelle
													134,00	11,17
	janv-13	févr-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	juil-13	août-13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13		
Step Yahoué		3	3	12	4	6	8	3				12	Total/An	Moyenne annuelle
													51,00	4,25