

---

**De:**  
**Envoyé:** vendredi 28 février 2014 08:35  
**À:** 'AAV Arthur'  
**Cc:**  
**Objet:** RE: ICPE St JB  
**Pièces jointes:** 110721 nveau FORMULAIRE DE DECLARATION.docx

Monsieur,

Je vous remercie pour l'envoi de ces éléments.

Toutefois, il reste quelques détails à finaliser :

- Transmettre le formulaire de déclaration actualisé, daté et signé selon les observations suivantes :
  - modifier les informations relatives au directeur diocésain compte tenu du changement ;
  - corriger la forme juridique de la personne morale conformément aux informations mentionnées sur le ridet fourni dans la première version du dossier ;
- Transmettre le plan n°3 (plan de masse) avec mention des moyens de lutte incendie notamment celui de l'armoire électrique de la station d'épuration. En effet, l'annexe 4 (plan de sécurité) fournie ne permet pas d'identifier l'emplacement des moyens de lutte incendie par rapport à la station d'épuration.

Le modèle de formulaire est joint à ce mail.

En vous remerciant.

Salutations.



Inspecteur des Installations Classées  
pour la Protection de l'Environnement

**DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

**province-sud .nc**

**De :**  
**Envoyé :** mercredi 26 février 2014 16:05  
**À :**  
**Cc :**  
**Objet :** ICPE St JB

Bonjour,

ARRIVÉE LE		28 FEV. 2014								
N°		6678	Dir.	CM int.	CM EDT	CM cyné	SAF	SPPR	SCB	SAPA
AFFECTÉ									V	
COPIE										
OBSERVATIONS										

Suite à une relance de votre part, la DDEC nous a contacté afin de vous fournir les pièces manquantes au dossier ICPE de la Step St Jean-Baptiste (Vallée des Colons). Il se trouve que ces pièces avaient été transmises mais apparemment pas au bon interlocuteur.

Je vous retransmet donc les pièces du dossier qui ont été modifiées, ainsi que les justificatifs requis pour la clôture de ce dossier.

N'hésitez pas à revenir vers moi si il manque quelque chose ou si vous avez besoin de précisions.

Cordialement,

--