

Interprétations des résultats d'analyse Lycée Jean 23 Step 163 EH de type biodisque

Prélèvement du 23 mai 2014 en sortie de step

Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les rapports d'analyses sont joints en annexe 1

Analyses	Sortie	Unité	Normes de rejet*	Conformité Step**
DBO5	15	mg/L	25	C
DCO	69	mg/L	125	C
MES	3	mg/L	35	C
pH	6.75	Unité pH	Entre 6 et 8,5	C

*Selon la délibération n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009

**C = conforme

NC = non conforme

NA = non applicable

Remarques

Les résultats sont conformes à la délibération.

Conclusion

La station d'épuration fonctionne correctement.

PROVINCE SUD Direction de l'environnement	ARRIVÉE LE 27 JUIN 2014							
N° 19378	Dir.	CM juri.	CM EDT	CM cyné.	SAF	SPPR	SCB	SAPA
AFFECTE						✓		
COPIE								
OBSERVATIONS	01/07 → BEI → 03/07 → VV							