

PROVINCE SUD direction de l'environnement	ARRIVÉ LE : 16 JUIN 2015 N° 17006
AFFECTÉ	Dir. CP CIB code BM Projets Invent. CE Comm. SGN SAF SICOB SCBT PPB PZF
COPIE	
OBSERVATIONS	181-6 BSCPE 15/06 → AR

Mise à jour le 23/01/2014

DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT PUBLIQUES ET PRIVEES

Division Exploitation Voirie Eau et Assainissement

Bureau raccordement assainissement et instruction des permis de construire

Immeuble Ferry – 1^{er} étage

Tél : 27.07.61

N° de dossier : 15-010

Date de la visite : 20-JANV-15

Technicien DEVEA :

Dénomination du bâtiment : IMMEUBLE LE KARIBA

Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

Adresse du raccordement (si différent) : 7 bis rue SUFFREN

Personne présente au rendez-vous : Mr SAID Nouméa Immo

En qualité de : propriétaire mandataire gestionnaire entreprise

Tél : email :

TYPE DE CONSTRUCTION

Maison individuelle Immeuble collectif Bureau Commerce

Nombre d'appartement : ... F1 ... F2 ... F3 ... F4 ... F5

Nombre de personne :

Nombre d'équivalent par habitant :

CONTROLE DE LA PARTIE PUBLIQUE

Type de réseau d'assainissement Séparatif (1) Unitaire (2)

Si réseau unitaire, date prévisionnelle de mise en séparatif :

Boîte de branchement eaux usées OUI NON

Boîte de branchement eaux pluviales OUI NON

(1) Permet de collecter séparément les eaux usées pour traiter les effluents avant rejet au milieu naturel

(2) Réseau commun pour les eaux usées et les eaux pluviales

CONTROLE DE LA PARTIE PRIVATIVE

Mise à jour le 23/01/2014

Raccordement sur le réseau séparatif de la ville	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Réseau d'assainissement séparatif sur la totalité de la parcelle	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Système de traitement en service	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Présence d'un bac à graisse pour les eaux ménagères	<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON
Raccordement gravitaire (3)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Réseau enterré	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Ventilation du réseau avec canalisation > 100mm	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

DOCUMENTS A FOURNIR :

- Plan du réseau d'assainissement existant de la parcelle
- Devis de la Calédonienne des Eaux (tél : 41.37.37) pour la réalisation de la boîte de branchement eaux usées sous le domaine public à la charge du propriétaire
- Notice de sécurité pour les constructions recevant du public

TRAVAUX A REALISER :

- Maintien du système de traitement existant et contrôle de l'installation
- Mise en séparatif des réseaux d'assainissement de la parcelle
- Suppression du système de traitement comprenant la vidange, la désinfection et le comblement
- Raccordement en séparatif sur le réseau communale
- Après travaux, transmission du plan de récolelement pour établir la conformité assainissement

OBSERVATIONS

Date prévisionnelle des travaux : **L'IMMEUBLE LE KARIBA N'EST PAS RACCORDEABLE AU RESEAU DE LA VILLE.**

Technicien bureau raccordement
DEVEA



Signature du propriétaire
ou de son représentant

(3) Conduite enterrée qui collecte les effluents grâce à une pente naturelle (pas de pompe)