


Extrait de Plan Cadastral



Commune : NOUMEA
Section : CENTRE VILLE
Lotissement :
Numéro de lot : 53
Numéro d'Inventaire Cadastral : 648536-4157

Echelle : 1 / 2 000
Date d'édition : 15/07/2008

Cadastre à jour au : 22/05/2008
Référence géodésique : RGNC_1991_Lam

**L'ENSEMBLE DES NOTES DE CALCUL DANS CE DOCUMENT NE PEUVENT EN AUCUN CAS SE
SUBSTITUER A L'ETUDE D'UNE FILIERE REALISEE PAR UN BUREAU D'ETUDE OU AUTRE
ORGANISME COMPETENT**

Estimation des débits d'eaux usées produites dans divers établissements

[illegible]


Établissement	Unité	Valeur(lf)	Nombre d'unité	Débit
<i>Hôtel</i>				
sans salle de bains particulière	Chambre	240		0
avec salle de bains particulière	Chambre	300		0
<i>Restaurant</i>				
sanitaires et effluents de cuisine	place	20,5		0
<i>Bar</i>	client	5		0
<i>Camping et caravanning</i>				
1-2 étoiles	place	500		0
3-4 étoiles	place	1000		0
<i>Ecole</i>				
sans internat sans cafétéria, avec gymnase et douches	élève	35		0
<i>Ecole</i>				
sans internat avec cafétéria				
sans gymnase et douches	élève	50		0
<i>Ecole</i>				
sans internat avec cafétéria				
gymnase et douches	élève	60		0
<i>Internat</i>				
résident permanent	élève	190		0
personnel travaillant dans l'établissement	personne	40		0
<i>Hôpital</i>	lit	475		0
<i>Hospice Maison de repos</i>	lit	290		0
<i>Usine</i>	employé	57,5		0
(effluent industriel exclu)				
<i>Piscine</i>	baigneur	24		0
<i>Théâtre et cinéma</i>	place	10		0
<i>Laveries</i>	usagers	120		0

* X usagers occasionnels évalués par la note de sécurité XXX -xx émise par XXX le xx/xx/ 2007

NOTE DE CALCUL DE LA CAPACITE DES LITS BACTERIENS FAIBLE CHARGE

 **ROTOCAL**
NEW MATERIALS - NEW TECHNOLOGIES - NEW CERTIFICATIONS

ROTOMOULAGE DE CALEDONIE




ROTOCAL
UN ROMANISTOQUE GUYANAISE

ROTONOULAGE DE CALÉDONIE

Z.I PAITA - BP 7312 - 98804 NOUMEA CEDEX

Tel : 43 88 11 - Fax : 43 89 11 - ventes.rotocal@gmail.com

FOSSE TOUTES EAUX 15 M3



FABRICATION LOCALE - POLYETHYLENE


TYPE	LONGUEUR	Ø
15 m3	5,13 M	2,23 M

Service commercial:
Attaché Commercial :
Technico-commercial

Z.I PAITA - BP 7312 - 98804 NOUMEA CEDEX
 Tel : 43 88 11 - Fax : 43 89 11 - ventes.rotocal@gmail.com

Bac à graisse 2 000 LITRES.

NETTOYAGE : par vidangage




POIDS	Ø	Hauteur	Montage
70 kgs	1,70 m	1,53 m	avec

FABRICATION LOCALE

NOTA : un trou d'évent est réalisé sur le coude plogéant d'entrée du bac à graisse mais en aucun cas sur celui de sortie.

Service commercial:
Attaché Commercial :
Technico-commercial :



Sarl au capital de 4.000.000 Fcfp
B.P. 3820 – 98846 Nouméa Cedex
Tél : 28.17.27 – Fax : 28.86.13
E-mail : epureau@epureau.nc
RCS Nouméa 82 B 86611 – Ridet 086611.001

N/Réf. : MFLO.144.08.GM/MT

**CONTRAT D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
D'UNE STATION D'EPURATION DE TYPE MINIFLO
DE LA RESIDENCE CORNER 14**

Entre les soussignés

.....
Ci-après dénommé "**le souscripteur**" d'une part,

Et

EPUREAU SARL
Représentée par
Ci-après dénommée "**le prestataire**" d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit,



**ASSAINISSEMENT
AUTONOME**



Z.I PAITA - BP 7312 - 98804 NOUMEA CEDEX / FAX : 43 89 11



Edition 01/2008