cofrac ACCREDITATION N° 1-5711 PORTÉE DISPONIBLE SUR ESSAIS WWW.COFRAC.FR

Calédonienne des Eaux

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: **MONT DORE ENVIRONNEMENT**	Echantillon prélevé par	: **FT**
N° d'enregistrement	: **1504647**	Date de prélèvement	: **1/07/15 à 9:15**
Nature du prélèvement	: **EAU DE PROCESS**	Date d'arrivée au laboratoire	: **1/07/15 à 10:30**
Lieu du prélèvement	: **Séparateur Hydrocarbures**	Date début d'analyse	: **1/07/15**
		Date de validation	: **22/07/15**

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
pH (2)	6,81		0,05
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température	22,6	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			
Température de mesure du pH	20,5	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			
PARAMETRES INDÉSIRABLES			
Hydrocarbures totaux (1)	10300,0	mg/l	0,1
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 9377-2)			
PARAMETRES CHIMIQUES			
Demande biochimique en oxygène	1250	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2)	1148	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2)	14410	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(1) Paramètre sous-traité
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le chiffre (2)

COMMENTAIRES :

PROVINCE SUD direction de l'environnement — ARRIVÉ LE : 06 AOUT 2015 — N° 21332

	Dir.	Cil code ENV	Cil Projets Travx	CE Com	SGM	SAF	SICED	SCBT	PPRB	PZF
AFFECTÉ							2			
COPIE										

OBSERVATIONS : VA → BICPE BOD N

cofrac ACCREDITATION N° 1-5711 PORTÉE DISPONIBLE SUR ESSAIS WWW.COFRAC.FR

Calédonienne des Eaux

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: **MONT DORE ENVIRONNEMENT**	Echantillon prélevé par	: **FT**
N° d'enregistrement	: **1504646**	Date de prélèvement	: **1/07/15 à 9:15**
Nature du prélèvement	: **EAU DE PROCESS**	Date d'arrivée au laboratoire	: **1/07/15 à 10:30**
Lieu du prélèvement	: **Débourbeur**	Date début d'analyse	: **1/07/15**
		Date de validation	: **22/07/15**

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
pH (2)	6,95		0,05
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température	22,6	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			
Température de mesure du pH	20,3	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			
PARAMETRES INDÉSIRABLES			
Hydrocarbures totaux (1)	6,8	mg/l	0,1
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 9377-2)			
PARAMETRES CHIMIQUES			
Demande biochimique en oxygène	44	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2)	160	mg/l	2
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2)	297	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(1) Paramètre sous-traité
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le chiffre (2)

COMMENTAIRES :