

DIRECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Service de la Prévention des
Pollutions et des Risques

Bureau de l'Environnement
Industriel et des
Installations Classées
pour la Protection
de l'Environnement

6 route des artifices
BP L1
98849 Nouméa Cedex

DOSSIER DE DECLARATION

AVIS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

INSTALLATION	<i>Station d'épuration de la résidence Le millenium</i>				
DEMANDEUR	<i>PM Promotion</i>				
Référence courrier	<i>n° 2014-30104/DENV</i>		Date de réception du dossier	<i>14/10/2014</i>	
Adresse postale	<i>BP 16042 – 98804 Nouméa cedex</i>				
Localisation de l'installation	<i>Lot n° 460 section Mission – Pont des Français</i>				
Téléphone	<i>79.48.64</i>	Fax	<i>-</i>	Ridet	<i>1 088 533.001</i>
Province	<i>Sud</i>	Commune	<i>Mont-Dore</i>	Zone PUD	<i>UBb1</i>
CONTENU DE LA DECLARATION			OBSERVATIONS		
1. Informations sur le demandeur et la localisation de l'installation					
2. Nature et volume des activités					
3. Rubriques de classement			<i>Rubrique 2753 non précisée</i>		
4. Plan orienté à l'échelle appropriée indiquant l'emplacement de l'installation projetée, et dans un rayon de 100 mètres :					
• l'occupation du sol					
• les activités et la vocation des bâtiments			<i>Préciser</i>		
• les établissements recevant du public			<i>Préciser</i>		
• les voies de communication			<i>Incomplet</i>		
• les hydrants (PI ou BI)					
• les plans et cours d'eau					
5. Plan de situation orienté et légendé, à l'échelle appropriée indiquant :					
• les zones de stockage					
• les moyens de lutte contre l'incendie			<i>Préciser</i>		
• l'assainissement (tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, avec mention du type de traitement et du dimensionnement)			<i>Le positionnement du regard de sortie des effluents traités semble inadapté à la réalisation, en toute sécurité, d'un prélèvement d'un échantillon journalier sur 24 heures pour contrôle de sa conformité.</i> <i>L'accessibilité à l'ouvrage de traitement en cas d'entretien apparaît limitée compte tenu de son positionnement partiel sur des places de parking. Préciser ces 2 points.</i>		
AUTRES OBSERVATIONS		<i>Fournir 1 exemplaire numérique du dossier</i>			

Dossier de déclaration jugé : Complet ☐ Incomplet ☒

L'inspecteur des installations classées