



**RE: ICPE - SLN - DDAE - Réponses à l'avis envoyé par les pompiers de Nouméa  
CLERC patrick**

A :

delphine.gery@gouv.nc

27/07/2014 08:39

Masquer les détails

De : CLERC patrick <patrick.clerc@ville-noumea.nc>

A : "delphine.gery@gouv.nc" <delphine.gery@gouv.nc>,

Historique : Ce message a été transféré.

Bonjour, comme évoqué au téléphone, compte tenu d'une part du risque incendie identifié dans le descriptif technique du parc à boues sur les deux bacs A & B et d'autre part des distances qui séparent les deux bacs, je confirme votre position qui est de demander l'alimentation en eau + émulseur pour un feu simultané des deux Bacs A & B.

Cordialement.

 <b>VILLE DE NOUMÉA</b>	<p><b>Cdt Clerc patrick</b>          Corps des sapeurs-pompiers de Nouméa          Chef du service Prévention Prévision Opération          Mobile : 77 37 35          Courriel : <a href="mailto:patrick.clerc@ville-noumea.nc">patrick.clerc@ville-noumea.nc</a></p> <p>51, rue CLEMENCEAU, BP K1          98804 NOUMÉA Cedex</p>
--	--

**De :** delphine.gery@gouv.nc [<mailto:delphine.gery@gouv.nc>]

**Envoyé :** vendredi 25 juillet 2014 11:18

**À :** CLERC patrick

**Cc :** justin.pilotaz@gouv.nc; julie.taboulet-delecour@gouv.nc; didier.le-moine@gouv.nc

**Objet :** ICPE - SLN - DDAE - Réponses à l'avis envoyé par les pompiers de Nouméa

Monsieur,

Comme convenu par téléphone, je vous envoie la réponse de la SLN à l'avis que vous nous aviez fait parvenir :

Comme précisé par téléphone :

- concernant les deux questions relatives au risque global incendie, les documents sont effectivement en cours de finalisation pour diffusion.
- concernant la question sur la note de dimensionnement des installations spécifiques au parc à boues, je souhaiterais avoir votre avis sur son contenu et sur les conclusions qui sont faites au regard de l'insuffisance des installations pour l'extinction d'un feu simultané sur les deux bassins A & B.

Le dossier est très urgent car, dans l'attente de l'arrêté d'autorisation, la filière de traitement des boues via la SLN est en stand-by ce qui entraîne de sérieuses difficultés pour la gestion de ces déchets.

Nous devons finaliser la proposition d'arrêté pour avis à l'exploitant avant lundi soir de la semaine prochaine, pour envoi à la signature courant de la semaine prochaine.

Je vous remercie d'avance pour votre réponse dans les plus brefs délais.

Bien cordialement



**Delphine GERY**

Service Industrie

Tél : 27.02.40      Fax : 27.02.95

[delphine.gery@gouv.nc](mailto:delphine.gery@gouv.nc)

 Avant d'imprimer, ayez une pensée pour notre environnement