

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

NOUVELLE-CALÉDONIE

SERVICE DES MINES
ET DE L'ÉNERGIE

n° 3160-DICTE/162/MI/PM

Nouméa, le

07 MARS 2000

Le Directeur

Monsieur le Directeur
de l'Entreprise ROTOCAL
B.P. 7312
98801 NOUMEA CEDEX

Objet : - Installation classée pour la protection de l'environnement.

Réf : - Visite du 25 février 2000.

Monsieur le Directeur,

En date du 25 février dernier, l'inspecteur des installations classées a procédé à la visite de votre entreprise sise au n° 31 de la rue Champion de la ZI de DUCOS.

Votre société dispose d'un récépissé de déclaration n° 6032 – 6033 – 95/SGPS du 6 novembre 1995 qui vous rappelle le respect des dispositions des arrêtés 86-139/CE et 86-254/CE du 25 juin 1986.

Lors de la visite, il a été soulevé les points suivants :


- ❶ - un plan doit être fourni, en 2 exemplaires, sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
 - les aménagements intérieurs du dock en stipulant la qualité des matériaux utilisés,
 - la position des extincteurs,
 - le réseau d'assainissement,
 - le réseau d'alimentation en eau.
- ❷ - 2 extincteurs doivent être positionnés au niveau de la mezzanine,
- ❸ - les emplacements des extincteurs doivent être indiqués par un affichage visible de loin,
- ❹ - l'exploitation de la cuve de gaz n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté 86-139 du 25 juin 1986, notamment il est prévu que la cuve doit être placée à une distance minimale de 5 m des limites de propriété,
- ❺ - l'installation électrique doit être contrôlée dans les meilleurs délais et une copie du rapport doit m'être transmise,
- ❻ - les matériaux de construction de la mezzanine ne répondent pas aux spécifications de l'arrêté n° 86-254/CE du 25 juin 1986,
- ❼ - de manière générale les poignées des extincteurs doivent être placées à une hauteur de 1.20 m du sol.

- ③ - un registre, regroupant toutes les informations relatives à l'exploitation des activités classées, doit être ouvert,
- ④ - la mezzanine doit être équipée d'un garde corps.

Je vous demande de bien vouloir me faire parvenir une proposition d'échéancier quant à la remise aux normes de l'ensemble de ces points.

de mon service, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.



COPIE : - Direction des Ressources Naturelles - Bureau des Installations Classées - Province Sud.