

DIRECTION DE
L'INDUSTRIE DES MINES
ET DE L'ÉNERGIE DE
NOUVELLE-CALÉDONIE

Service Industrie

1 ter rue Unger
BP 465
98845 Nouméa Cedex

Téléphone :
27 02 30

Télécopie :
27 23 45

N° CS13-3160-SI- *HSS* /
DIMENC

Le Directeur

Nouméa, le

18 FEV. 2013

à

Monsieur le Gérant de la
Société CHEZ DANY SARL
BP 86
98880 LA FOA

Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Dossier n°CE13-3160-000309/TDESI_0877/ID_771_3
Référence : Déclaration d'une station service- commune de LA FOA
Pièce jointe : 1 avis

Monsieur,

Par courrier cité en référence, vous m'avez transmis votre déclaration concernant l'exploitation de la station service Total la Foa sur le lot 59 - Village - commune de LA FOA.

Après examen, il s'avère que votre déclaration n'est pas conforme au regard des dispositions de l'article n° 414-4 du code de l'environnement de la province Sud.


En conséquence, je vous invite à régulariser votre déclaration dans un délai d'un mois et à l'adresser à Madame la Présidente de l'assemblée de la province Sud - direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie - service de l'industrie - BP 465 - 98845 Nouméa cedex, en tenant compte de l'avis de l'inspection des installations classées ci-joint. Dans l'attente, l'instruction de votre demande est suspendue.

Cette affaire est suivie par _____, inspecteur des installations classées au sein de la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie (27.02.98) qui reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire éventuellement nécessaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Chef du service de l'industrie
Inspecteur des installations classées

Justin PILOTAZ



Copie : TOTAL PACIFIQUE

DOSSIER DE DECLARATION

AVIS DE L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES

DOSSIER CONCERNANT : *Station service Total La Foa*

DEMANDEUR : *CHEZ DANY SARL*

Réf :		Date de réception du dossier :	<i>07/02/2013</i>
Adresse postale :	<i>BP 86 98880 La Foa</i>		
localisation de l'installation :	<i>Lot 59 – Village de la Foa</i>		
Téléphone :	Fax :	Ridet :	<i>642470</i>
Province :	<i>SUD</i>	Commune :	<i>LA FOA</i>
		Zone PUD :	

CONTENU DE LA DECLARATION	OBSERVATIONS
1. La déclaration de l'exploitant	<i>Exemplaire numérique de la demande</i>
2. Nature et volume des activités	
3. Rubriques de Classement	
4. Un plan orienté à l'échelle appropriée sur lequel sont indiqués l'emplacement de l'installation projetée, et dans un rayon de 100 mètres, les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> l'occupation du sol les activités les établissements recevant du public les voies de communication les hydrants (PI ou BI) les plans d'eau et cours d'eau la vocation des bâtiments 	<i>manquants</i>
5. Un plan de situation orienté et légendé, à l'échelle appropriée avec indication : <ul style="list-style-type: none"> les zones de stockage les moyens de lutte contre l'incendie l'assainissement (tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, avec mention du type de traitement et du dimensionnement) 	<i>Plan non orienté et sans échelle</i> <i>insuffisant</i> <i>Réseaux d'assainissement au niveau de l'installation manquants</i>

Dossier déclaré :

☐ Complet ☒ Incomplet