


Nouméa, le 22 avril 2014



**Direction de l'Industrie, des Mines  
et de l'Energie**  
**Service Industrie**  
**BP 465**  
**98845 Nouméa Cédex**

A l'Attention de M. Justin PILOTAZ

V/Réf. : V/Lettre n° CS14-3160-SI-736/DIMENC du 27.03.2014

N/Réf. : JLF/PC - PRONY

**Objet : Inspection du 29/01/14**

Monsieur le Directeur,

Nous accusons réception du compte rendu d'inspection N° CS14-3160-SI-736 réalisée à la centrale de PRONY le 29/01/14


Nous prenons bonne note des observations faites ainsi que des demandes de justifications et documents techniques.

Afin de satisfaire de manière réaliste à ces demandes, nous vous proposons le plan d'actions suivant, la situation actuelle des actions déjà engagées ainsi que l'échéancier associé.

| Points à traiter   | Actions en cours   | Date cible |
|--|--|------------|
| PAC stockage temporaire de cendres et mâchefers  | Prestation confiée au bureau d'étude CAPSE le 01/04/14       | 19/05/14   |
| Elimination des tas de mâchefers et nettoyage du terre-plein ouest                           | Réalisé  |            |
| Justification du non raccordement de l'unité PPSW au réseau VALE NC                          | Voir note juridique explicative en pièce jointe              |            |
| Note de dimensionnement de l'unité CSSW et des bassins d'orage                               | Consultation des bureaux d'étude à l'origine des équipements | 10/06/14   |
| Procédure commune de gestion des eaux VALE NC/PE   |  | 05/05/14   |
| Programme d'entretien et de maintenance de l'ensemble des unités de traitement des effluents |  | 26/05/14   |

| Points à traiter   | Actions en cours       | Date cible  |
|--|------------------------|---|
| Rapport d'accident complet et détaillé relatif aux dépassements en rejets poussières enregistrés tout au long de l'année 2013  |                        | 26/05/14  |
| Programme d'entretien et de maintenance des électrofiltres, de la trémie de récupération des cendres, du dispositif d'injection de SO3, du dispositif de broyage du charbon, des instruments de mesures en continu des rejets gazeux et poussières |                        | 10/06/14  |
| Bons de commande relatifs à la réparation des analyseurs en ligne de gaz   | Voir en pièces jointes | Intervention du constructeur ABB prévue en semaine 19 |
| Notification à l'Inspection des Installations classées de la réparation des analyseurs en ligne  |                        | 16/05/14  |
| Signature du protocole VALE NC/PE  |                        | 30/05/14  |

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous pourriez souhaiter et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre considération distinguée.



Jean-Michel DEVEZA  
Président

P.J. : énoncées