

Annexe au compte rendu d'inspection du
21 déc. 2008 du générateur de vapeur
BIO

CETE APAVE CALEDONIE

1, rue Dame Lechanteur
BP 4012
98846 NOUMEA Cedex

Tél. : (687) 26.41.42 Fax : (687) 26.25.55

E-mail : patrick.assension@apavesud.nc

Réf affaire: 08. 04 .ANC.267P

Etabli par : Patrick ASSENSIION

Blanchisserie industrielle d'Océanie
BP 64
98 845 NOUMEA Cedex

A l'attention de : Mr Y TIREL

Inspection conduite en application du DM du 02 avril 1926 modifié et de l'AP 972 du 30 octobre 1944

Examen côté feu

- Boîte de fumées Arrière : présence sur génératrice inférieure d'un léger dépôt sans gravité
- Brique réfractaire supérieur de l'ouvrage décalé

Examen coté eau (Accès par trou d'homme supérieur)

- Légère oxydation sur les tubes de fumée du 1^{er} parcours sans gravité

Autres

- Les purges journalières doivent être conduites chaudière en pression.
- 2 soupapes de sécurité à contre poids tarées à 15 bars conformes

MP ASSENSIION
Expert Equipement Sous Pression

A large, stylized blue ink signature that loops around the text "MP ASSENSIION" and "Expert Equipement Sous Pression".

en application du décret du 2/04/26 ☒ DM-T/P 29510 ☐ Autre ☒
Appareil témoin ou couvert par un appareil témoin ☐ (si oui, préciser en observ.)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. La reproduction partielle est soumise à l'accord de l'APAVE

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

ORGANES DE SURETE ET ACCESSOIRES REGLEMENTAIRES

Les appareils et dispositifs de sûreté doivent être constamment en bon état d'entretien et de service.
L'exploitant est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, réparations, remplacements et essais nécessaires.

GENERATEUR DE VAPEUR (ou VASE CLOS)	(36)	NB INSUFFISANT ou MANQUE A	NON CONFORME B	MALVAIS ETAT C	DEPOSE D	NON PRESENTE E	AUTRE F	NON EXIGE G	(56) GENERATEUR D'EAU SURCHAUFFEE (57) GENERATEUR A FLUIDE THERMIQUE
Parties examinées ↓									Parties examinées ↓
SOUPAPE(S) GENERATEUR	X (36)								(58) SOUPAPES
SOUPAPE(S) SURCHAUFFEUR	O (37)								(59) MANOMETRE
SOUPAPE(S) ECONOMISEUR	O (38)								(60) TRAPPES D'EXPANSION / CLAPET D'EXPL.
MANOMETRE	X (39)								(61) BRIDE D'ESSAI / AJUTAGE
INDICATEUR(S) DE NIVEAU	X (40)								AM 18 septembre 1967
ALARME DE MANQUE D'EAU (1ère cat)	X (41)								(62) NIVEAU TRANSPARENT (sur vase d'expansion)
BRIDE D'ESSAI / AJUTAGE	O (42)								(63) NIVEAU A DISTANCE (sur vase d'expansion)
ARRIVEE D'EAU - VANNE	X (43)								(64) DISPOSITIF DE COUPURE DES FEUX
- CLAPET	O (44)								(65) VANNE D'ISOLEMENT
DEPART VAPEUR - VANNE	X (45)								(66) VANNE (sur eau d'appoint)
- CLAPET	O (46)								(67) CLAPET (sur eau d'appoint)
ECO. TUBES LISSES - THERMOMETRE	O (47)								(68) THERMOSTAT DE REGLAGE
TRAPPES D'EXPANSION / CLAPET D'EXPL.	O (48)								(69) THERMOSTAT DE SECURITE
AUTRE	O (49)								(70) THERMOMETRE
	O (50)								(71) POCHES POUR THERMOMETRE
AM du 9 mai 1978									(72) CONTROLEUR DE REMPLISSAGE
SECURITE(S) MANQUE D'EAU / ALIMENT.	X (51)								(73) DEBITMETRE
REARMEMENT	X (52)								(74) DISPOSITIF DE SECOURS (Débit)
SIGNAL SONORE	X (53)								(75) APPAREIL D'ALARME
SIGNAL LUMINEUX	X (54)								(76) AUTRE
	O (55)								(77) O

ACCESSOIRES

Parties examinées ↓	Deposé A	Defectueux B	Autre C	Parties examinées ↓	Deposé A	Defectueux B	Autre C
FUMISTERIE	X (78)			ELEMENTS CHAUFFANTS	O (85)		
BOITE(S) A FUMEE	X (79)			SECURITE DE FLAMME	O (86)		
CASING	X (80)			REGULATION D'ALIMENTATION	O (87)		
DISPOSITIF D'EXTRACTION / DE PURGE	X (81)			REGULATION DE PRESSION	O (88)		
TAMPON(S) / ORIFICE D'ACCES	X (82)			BOULONNERIE	O (89)		
ROBINETTERIE	X (83)			AUTRE	O (90)		

CALORIFUGE	O (84)	Nature :	Etat :
DEFAUTS D'ORDRE GENERAL OU D'INSTALLATION (91)	Emplacement non conforme A O	Issues non conformes B O	Plateforme mal adaptée C O
	Eclairage insuffisant D O	Ventilation insuffisante E O	Chaudière encombrée F O
	MARQUES D'IDENTITE absentes G O	non conformes H O	AUTRE J O
SITUATION ADMINISTRATIVE (92)	DOSSIER obtenu ou refaire A O	non exam. B O	examiné C O
	à compléter D X	à ouvrir E X	non présenté F O
	visé G O	DECLARATION faite H O	à établir J X
	ATTESTATION DE CONFORMITE délivrée le K O	à établir L O	sans objet M O
	autre N O		
Prochaines échéances réglementaires	EPREUVE A renouveler avant le 01/01/14	VISITE A renouveler avant le 21/06/14	ESSAIS SECURITES AUTOCLAVES A renouveler avant le :

OBSERVATIONS
Voir Compte rendu annexe

CONCLUSIONS (93)	PEUT ETRE MAINTENU OU REMIS EN SERVICE A X	PEUT ETRE PRESENTE A L'EPREUVE B O	PEUT ETRE MAINTENU ou REMIS EN SERVICE APRES Prise en compte des observations C O	Regularisation de la situation D O	Visite complémentaire E O	NE PAS MAINTENIR OU REMETTRE EN SERVICE Réaliser des contrôles F O	Appareil à réparer G O	Mise hors service définitive H O
------------------	--	--	---	---------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------------

Visite réalisée par : MP ASSENSON	Annotations faites par erreur et annulées :	O Compte rendu verbal fait à M. TIREL représentant le responsable de l'exploitation de l'appareil.
Rapport établi le : 21/12/08		O Remis O Transmis à M. TIREL
Visa :	Annule et remplace le rapport du :	En application de la réglementation en vigueur, le présent rapport doit être contresigné par le demandeur de la visite.
Le présent rapport contient 1 pages et 1 annexes	Visé le :	Par : Visa

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. La reproduction partielle est soumise à l'accord de l'APAVE.

APAVE SUDEUROPE

Association Loi 1901 - N° SIREN : 403 056 237 - Site Internet : www.apave.com

LYON

177 route de Sain Bel
B.P. 3
69811 TASSIN CEDEX
Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac
BP 3
33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX
Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00

MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61