Flux surpression

50 mbar

140 mbar

200 mbar

N

0 10 20 30 40 50

R12 eau

R11 GASOIL

R10 GASOIL

R04 ESSENCE

R03 JET A1

R02 GASOIL

R08 ESSENCE

R01 JET A1

ST7 SLOP

DOCK LUBRIFIANTS
STOCKAGE FUTS ET EMBALLES
HUILES ET GRAISSES
1260m2

TGBT

RECUPERATION HUILES USAGEE

POMPERIE HYDROCARBURES

PARKING CAMIONS

POSTE DE CHARGEMENT CAMIONS

DOCK PRODUITS BLANCS
STOCKAGE FUTS GASOIL
ESSENCE DPK
780m2

MANIFOLD

STOCKAGE EMULSEUR 30 M3

POMPERIE INCENDIE 1340 M3/H

PORTAIL PRINCIPAL

PORTAIL ENTREE VIGILANT

POSTE DE GARDE

PORTAIL SORTIE

BUREAUX OPERATIONS

BUREAUX ADMINISTRA

CANAL ANSE UARE

Etude de Dangers SSP - 2014

Explosion de Bacs R01-R03-R11 Effet surpression

ind	date	dessiné par	vérifié par	modifications
0	31/07/2014	LF	DB	Création du document

PLAN N°:

2014 CAPSE 110-05-P8

CAPSE 10 ANS

CAPITAL SECURITE ENVIRONNEMENT NOUVELLE CALEDONIE