

**DIRECTION DE
L'ENVIRONNEMENT**

Service des Installations
Classées, des Impacts
Environnementaux
et des Déchets

Bureau des Installations
Classées pour la Protection
de l'Environnement

6 route des artifices
BP L1
98849 Nouméa Cedex

Téléphone :
20 34 46

Télécopie :
20 30 06

Courriel :
@
province-sud.nc

affaire suivie par :

DOSSIER DE DECLARATION

AVIS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

INSTALLATION	<i>Station d'épuration du projet « Ed Résidences »</i>				
DEMANDEUR	<i>SNC Arona</i>				
Référence courrier	<i>n° 2015-31340/DENV</i>	Date de réception du dossier	<i>27/11/2015</i>		
Adresse postale	<i>BP 2959 – 98846 Nouméa cedex</i>				
Localisation de l'installation	<i>16 rue Dalmayrac – PK6</i>				
Téléphone	<i>76.53.17</i>	Fax	<i>-</i>	Ridet	<i>I 239 813.001</i>
Province	<i>Sud</i>	Commune	<i>Nouméa</i>	Zone PUD	<i>UB2</i>
CONTENU DE LA DECLARATION			OBSERVATIONS		
1. Informations sur le demandeur et la localisation de l'installation					
2. Nature et volume des activités					
3. Rubriques de classement					
4. Plan orienté à l'échelle appropriée indiquant l'emplacement de l'installation projetée, et dans un rayon de 100 mètres :					
l'occupation du sol					
les activités et la vocation des bâtiments			<i>Préciser</i>		
les établissements recevant du public			<i>Préciser</i>		
les voies de communication					
les hydrants (PI ou BI)			<i>Indiquer clairement l'hydrant le plus proche</i>		
les plans et cours d'eau					
5. Plan de situation orienté et légendé, à l'échelle appropriée indiquant :					
les zones de stockage					
les moyens de lutte contre l'incendie			<i>Préciser</i>		
l'assainissement (tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, avec mention du type de traitement et du dimensionnement)			<i>Le positionnement du regard de sortie des effluents traités semble inadapté à la réalisation, en toute sécurité, d'un prélèvement d'un échantillon journalier sur 24 heures pour contrôle de sa conformité.</i> <i>L'accessibilité à l'ouvrage de traitement en cas d'entretien apparaît limitée compte tenu de son positionnement sur les voies de circulation du parking. Préciser ces 2 points.</i>		
AUTRES OBSERVATIONS			<i>Fournir un exemplaire numérique compilé du dossier en plus des deux exemplaires papier. Les plans et cartes doivent être exploitables par le système d'information géographique provincial (système RGNC 91-93 projection Lambert NC).</i>		

Dossier de déclaration jugé : Complet ☐ Incomplet ☒

L'inspecteur des installations classées