



Nouméa le 26/08/04

Direction de l'Industrie,  
des Mines et de l'Energie  
BP 465-98845 Nouméa Cedex  
Tel : 27.39.44  
Fax : 27.23.45

A l'attention du chef de service

Affaire suivie par :

Objet : Installation classée pour la protection de l'environnement

Affaire : E.M.C site de DUCOS

Monsieur l'inspecteur,

Nous vous écrivons suite à votre courrier N° CS04-3160-SI-1193/DIMENC, du 05/05/2004.  
Suivant vos suggestions, la cuve à gazoil de 5m<sup>3</sup> a été évacuée, ainsi que le cadre à oxygène.

#### A.1.2 Contrôles, vérifications et analyses

- Des prélèvements ont été réalisés et envoyés à la CDE pour analyses
- vous trouverez ci-joint le bilan déchets 2002-2003

#### A.4 Pollution des eaux

- une cuvette de rétention métallique a été fabriquée, la cuve de récupération des huiles usagées a été placée à l'intérieur
- les fûts neufs d'huile qui venaient d'être livrés ont été placés sur la cuvette prévue à cet effet dans l'atelier mécanique
- la cuve de distribution de gazoil est équipée d'une cuvette de rétention étanche et d'une pompe électrique pour la distribution. Elle présente donc des garanties sur d'éventuelles fuites. Cette installation nous est fournie par le pétrolier MOBIL.

## A.6 Sécurité

### A.6.2

La clôture a été réparée de façon à prévenir des intrusions.

### A.6.3

Un extincteur 9 kg ABC poudre a été acheté et installé dans l'atelier mécanique.

## C-Echéancier

- Nous sommes en relation avec une société métropolitaine pour la fourniture d'un conteneur pour batteries usagées. Vous trouverez copie des caractéristiques ci-joint.
- Le réseau RIA n'a pu être mis en place car aucun réseau d'eau gros débit n'existe de notre côté de l'avenue. Une prise d'eau gros débit est située à vingt mètres face à nos installations, sur le trottoir opposé. Après renseignements auprès de la mairie, il faudrait casser la route et effectuer la pose d'un réseau. Ces travaux, dont les coûts estimatifs sont prohibitifs seraient à la charge de E.M.C. La société ne peut assumer financièrement, nous proposons en revanche, avec votre accord, le renforcement de l'équipement du site en extincteurs. Nous tenons à rappeler que le temps d'intervention estimé par les pompiers est de dix minutes.

Nous vous prions d'agréer monsieur nos meilleures salutations.

La direction

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B. L.', written over a horizontal line.