

COTRANS

Entrepôt et bureaux

La zone d'activité SOCADIS sera entièrement dédiée au lavage des CT souillés. Aucun autre équipement ou CT étrangers à cette activité ne seront présents dans cette zone.

Port autonome

Plan de situation

SOCADIS

Aire de lavage de CT souillés au fioul lourd

AFF CAPSE NC 2017-1980-01

Réalisé par C.CHARVIS
Vérifié par C.DELORME

Le 15/11/17



3, rue Dolbeau - 98804
Nouméa
Tel: 25.30.20/ Mail:
capse.nc@capse.nc



0 10 20 m



Légende

- Extincteurs_6kg-ABC
- Puisard
- EU
- - - EU_hors-site
- AEP
- - - AEP_hors-site
- EP

- ➔ Sens d'écoulement des eaux sur l'aire de rétention
- ➔ Sens d'écoulement des eaux dans les canalisations
- ➔ Accès conteneurs (CT) souillés
- ➔ Transfert CT vers aire de lavage
- ➔ Sortie CT propres
- ➔ Sortie du site
- ➔ Entrée du site

- Site STTR
- Zone d'activité SOCADIS sécurisée par une barrière
- Installations STTR
- Stockage CT avec rétention (1500m²)
- Aire de lavage des CT (300 m²) avec merlon pour la rétention (45m³)
- Zone de stockage tampon des EU (20m³)
- Dalle de lavage STTR
- Algeco de chantier
- DSH
- ✘ vanne de sectionnement
- Paravent pour limiter les éclaboussures
- Bac de rétention (120 m² soit 48 m³)

REGIE DES TABACS

Bureaux

DSH 30 l/s
SOCADIS

DSH 15 l/s
STTR

GOODMAN FIELDER

Atelier
et bureaux

□ Site STTR

□ Zone d'activité SOCADIS sécurisée par une barrière

□ Installations STTR

■ Stockage CT avec rétention (1500m²)

■ Aire de lavage des CT (300 m²) avec merlon pour la rétention (45m³)

■ Zone de stockage tampon des EU (20m³)

■ Dalle de lavage STTR

■ Algeco de chantier

■ DSH

✘ vanne de sectionnement

— Paravent pour limiter les éclaboussures

■ Bac de rétention (120 m² soit 48 m³)