Z2 cuvette 2 IT 89 (Ancienne EDD)

Z1 cuvette 2 IT 89 (Ancienne EDD)

Rue de Papeete

Dock Lubrifiant

Stockage
Huiles Usagées

Local
Gardien

Extension Existant

CUVE No11
Cont.=9428m3
GAZOLE

CUVE No10
Cont.=9155m3
Essence

R09
15300 m3
max
GAZOLE

COMPARTIMENT N°4
CUVE N°4
Cont. m.3066m3
JET A1

COMPARTIMENT N°3
CUVE N°3
Cont.=m.2653m3
JET A1

COMPARTIMENT N°2
CUVE N°2
Cont.=m.947m3
GAZOLE

COMPARTIMENT N°5
CUVE N°5
Cont.=3277m3
GAZOLE

COMPARTIMENT N°1
CUVE N°1
Cont.=m.1000m3
GAZOLE

Canal

Poste de Chargement
Camions

Bureaux

Dock Futs
Carburants

Atelier

Dock Futs
Lubrifiant

Local Soudure

POMPERIE
INCENDIE

Local Emulseur

Manifold

Canal

Z1 cuvette 2 IT 89 (Ancienne EDD)

Z2 cuvette 1 IT 89 (Ancienne EDD)

SLN

Feu généralisé cuvette 2
Flux thermique 3 kW/m2
Z2 - SEI

Feu généralisé cuvette 2
Flux thermique 5 kW/m2
Z1 SEL

Feu généralisé cuvette 2
Flux thermique 8 kW/m2
ZONE SELS - Premiers effets dominos

Feu généralisé cuvette 2
Flux thermique 16 kW/m2
Effets dominos majeurs

Feu généralisé cuvette 1
Flux thermique 3 kW/m2
Z2 - SEI

Feu généralisé cuvette 1
Flux thermique 5 kW/m2
Z1 SEL

Feu généralisé cuvette 1
Flux thermique 8 kW/m2
ZONE SELS - Premiers effets dominos

Feu généralisé cuvette 1
Flux thermique 16 kW/m2
Effets dominos majeurs

Ce plan a été dessiné avec la logiciel Autocad 2000 sous licence Autodesk n° 640-00773110

Autodesk

Société de Services Pétroliers SSP Dépôt de Ducos	Ind	état	date	dessiné par	Vérifié par	modifications
	A	APS	03/05/13	DP	MG	ETABLISSEMENT
Révision Etude de dangers 2010	B	APS	01/08/13	DP	MG	ETABLISSEMENT
Zones de dangers Feux de cuvettes (zones de dangers enveloppes)	PLAN N° DW-003					
	Echelle 1/4000_A0					

CAPSE
ZA LES CASTELLANS
RUE ARISTOTE
34 170 CASTELNAU LE LEZ
TEL : 04 67 64 64 64
FAX : 04 67 64 64 65
capse@capse.fr

1 rue Nicéas - C.S.6410
97 Nb - 97851 Ste-Clotilde Cedex
Tél. 0262 29 04 04
info@capse.re