

DIRECTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Service de la Prévention des
Pollutions et des Risques

Bureau de l'Environnement
Industriel et des
Installations Classées
pour la Protection
de l'Environnement

6 route des artifices
BP LI
98849 Nouméa Cedex

N° 2014-22350/DENV

Nouméa, le 12 AOUT 2014

Le Directeur

à

Monsieur le directeur
Société Calédonienne de Services Publics
12 route de l'Anse Vata
BP 179
98845 Nouméa cedex

Objet : avis et recommandations concernant l'implantation d'une ferme photovoltaïque sur le dôme du CET de Ducos

Référence : porté à connaissance concernant l'implantation d'une ferme photovoltaïque sur le dôme du CET de Ducos reçu le 07 juillet 2014

Monsieur le directeur,

Suite à l'instruction du dossier de porté à connaissance concernant l'implantation d'une ferme photovoltaïque sur le dôme du CET de Ducos, nous émettons un avis favorable à la réalisation de ce projet. Cependant, en raison des contraintes techniques relatives au dôme réhabilité du CET de Ducos, les recommandations suivantes devront être respectées :

- les travaux de mise en place de la ferme photovoltaïque ne seront pas réalisés durant la période de forte pluviométrie soit de janvier et février ;
- un reprofilage préalable du dôme sera réalisé avant la mise en place de la ferme photovoltaïque permettant d'anticiper les tassements différentiels ;
- l'exploitant veillera à ce que la mise en place et l'exploitation de la ferme photovoltaïque ne puissent pas nuire à la conservation, à l'entretien ainsi qu'à la maintenance de l'intégrité du réseau de récupération de biogaz ;
- la stabilité géotechnique et l'intégrité de la couverture définitive du dôme réhabilité seront conservées.
- l'exploitant s'assurera à tout moment que les longrines filantes mises en place comme fondations des panneaux solaires ne puissent être à l'origine de chemin préférentiel pour les eaux et nuire à l'étanchéité du dôme ;
- les prescriptions relatives au démantèlement et à la remise en état du site, proposées dans le projet d'arrêté de réhabilitation seront respectées.

Ces recommandations seront également intégrées au projet d'arrêté de réhabilitation du CET de Ducos qui vous sera prochainement transmis pour consultation.

Nous nous tenons disponibles pour apporter tout complément d'information que vous jugeriez utile.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur de l'environnement