



CALEDONIENNE DE SERVICES PUBLICS

nr 20667 - 2019/3 - ARV
dn 29/07/19

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|--------|------|------|-----|
| PROVINCE SUD direction de l'environnement | ARRIVE LE : | | | | | | | | | |
| | N° 20667-2019/3 30 JUIL 2019 | | | | | | | | | |
| AFFECTÉ | CM Conseil Scient. | CM Code ENV | CM Projets Transv. | CE Com | SGN | SAF | SICIED | SCBT | PPRB | PZF |
| COPIE | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| OBSERVATIONS | 13/08 BICP | | | | | | | | | |

Rapport d'incident N° D-10-2019

En date du 24/07/2019

Nature :

Départ de feu sur le CET de Ducos.

Actions :

Le 24/07/2019 à 17H30 notre agent de sécurité a constaté un départ de feu sur le CET de Ducos, côté baie de Koutio. Plusieurs traces de départ de feu ont été observées tout au long de la clôture, le feu actif s'étalait sur une dizaine de mètres le long de la clôture entre le portail et les cuves de lixiviat. Les pompiers sont intervenus, suite à l'appel de nos services, en présence de notre agent de sécurité et d'un responsable de la CSP. Le feu de broussaille a été maîtrisé et une surveillance a été effectuée durant la nuit par l'équipe de gardiennage.

Causes et circonstances de l'incident

D'après les premières constatations, le feu serait d'origine volontaire.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

Le renforcement des rondes a permis d'agir rapidement, une surveillance de nuit renforcée près de la clôture va être effectuée.

Impact sur l'environnement

Aucun impact sur l'environnement n'est à déplorer.