

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: PS STEP CROIX DU SUD	Echantillon prélevé par	: KAIDINE.K
N° d'enregistrement	: 1900213	Date de prélèvement	: 22/01/19 à 10:35
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 22/01/19 à 11:37
Lieu du prélèvement	: STEP Croix du Sud	Date début d'analyse	: 22/01/19
	: SORTIE BILAN 24H	Date de validation	: 31/01/19
		Température du contenant	: 5,2°C

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
pH (2).....	6,9		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	21,7	°C	0,1
(Méthode d'analyse : SONDE TEMPÉRATURE)			
PARAMETRES CHIMIQUES			
Demande biochimique en oxygène.....	10	mg/l en O ₂	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	31,58	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	76	mg/l en O ₂	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.



Calédonienne
des Eaux

21545

Commune : Nouméa Dore 1

Installation : Step Gros du sud

Mois de : Janvier 19

Equipement	P1	P2	P3	P4	5	Energie électrique	Eau
		P1 Ampère	Bio	Recircu	Tempo refait	kWh eau Résistance	m3

Report du :	27/12	2260				33492	
Temps de marche							
Passage du :	3/01	2272,79	6,75			33561	9,
Temps de marche							
Passage du :	7/01	2279,44	6,80			33598	9,594
Temps de marche							
Passage du :	15/01	2295,07		293A	3,784	2 m ³ /Heure	33687 62531,49,594
Temps de marche							
Passage du :	21/01	2303,26					
Temps de marche							
Passage du :	22/01	2305					9,649
Temps de marche							
Passage du :	28/01	2315				33801	9,72
Temps de marche							
Passage du :							
TOTAL :							
Temps de marche moyen quotidien							

Date	Interventions et observations *
3/01	entretien Step
7/01	entretien Step
15/01	pose enregistreur de consommation Residence en vue du Bilan 24H/Anuel
	mesure électrique + levage Débouchage P1 + graissage Palier
21/01	Pose prelevement eau Brute / eau Traitée pour Bilan Annuel/24H
	+ Pose coffret électrique Poste relevage
22/01	relevé + Contrôle prelevement (8H)

* Mesurer obligatoirement le jeu entre la volute et la roue à chaque relevage de pompe si elle est équipée d'une roue à canal.