

Catherine DELORME

De: Catherine DELORME
Envoyé: jeudi 18 octobre 2018 11:22
À: 'melinda.gran-mvenzi@gouv.nc'
Objet: TR: [CAPSE NC] demande de débit de poteaux incendies

Rebonjour Mélinda,

Voici les dernières infos de la mairie pour le dernier poteau.

Bonne réception,

Catherine

De : Eric SEGALA [mailto:eric.segala@capse.nc]
Envoyé : jeudi 18 octobre 2018 10:35
À : Catherine DELORME <catherine.delorme@capse.nc>
Objet : Fwd: [CAPSE NC] demande de débit de poteaux incendies

Bonjour Cathy,

Ci-joint le retour de la mairie pour les poteaux incendie VEGA

Eric

----- Forwarded message -----

From: THERIN cyrille <cyrille.therin@ville-noumea.nc>
Date: jeu. 18 oct. 2018 à 07:47
Subject: TR: [CAPSE NC] demande de débit de poteaux incendies
To: Eric SEGALA <eric.segala@capse.nc>

Bonjour,

Ci-dessous les infos manquantes.

Cordialement.



Cyrille.THERIN
*Division Performance et Services Délégués-DPSD.
Subdivision Eau et Assainissement-SEA.
Bureau Exploitation Eau et Assainissement.
Tel : 27 07 61 Fax : 27 98 20 poste 5128
E-mail : cyrille.therin@ville-noumea.nc*

De : THERIN cyrille
Envoyé : vendredi 12 octobre 2018 09:43

À : 'Eric SEGALA' <eric.segala@capse.nc>

Objet : RE: [CAPSE NC] demande de débit de poteaux incendies

Bonjour,

Ci joint les infos demandé pour 2 hydrants j'attends les infos pour le 3^{ème}.

39 rue Auer N° HY-NEA-21571 140 m3H sous 1bar, débit max 176 m3.

51 rue Auer N° HY-NEA-21570 160 m3H sous 1bar, débit max 170 m3.

34 rue F.FOREST N° HY-NEA-21199 93 m3H sous 1bar, débit max 100 m3.

Cordialement



Cyrille.THERIN

Division Performance et Services Délégués-DPSD.

Subdivision Eau et Assainissement-SEA.

Bureau Exploitation Eau et Assainissement.

Tel : 27 07 61 Fax : 27 98 20 poste 5128

E-mail : cyrille.therin@ville-noumea.nc

De : Eric SEGALA <eric.segala@capse.nc>

Envoyé : mercredi 10 octobre 2018 16:43

À : THERIN cyrille <cyrille.therin@ville-noumea.nc>

Cc : Catherine DELORME <catherine.delorme@capse.nc>

Objet : [CAPSE NC] demande de débit de poteaux incendies

Bonjour M. THERIN,



Suite  notre échange téléphonique, je vous fait part de notre besoin d' €TMavoir le débit de poteaux incendie situés dans le quartier de Ducos.

Les références CDE de deux de ces poteaux sont  :

- HY-NEA-21570
- HY-NEA-21199

Les autres références ne sont pas lisibles sur le plan fourni par la CDE. Les poteaux incendie identifiés sont entourés en rouge dans le plan en pj.

Ce sont des poteaux incendie situés à l'entrée de Ducos, rue Auer et rue Fernand Forest.



Merci pour votre retour,



Cordialement,



Eric SEGALA

Chargé d'affaires Risques Industriels



Tél : (00 687) 25 30 20 Fax : (00 687) 28 29 10

