



PAITA, le - 6 AVR. 2020

N° 2020/~~1437~~/DC

Affaire suivie par l'adj CHAPUIS Damien

Objet : validation d'un dispositif provisoire de défense extérieur contre l'incendie (DECI)

Monsieur,

J'ai bien reçu votre demande pour la validation d'une procédure provisoire afin de couvrir les risques liés à l'implantation d'une zone de stockage de produits chimiques dans votre établissement. Ce dispositif permettrait aux véhicules de secours de s'alimenter sur les piscines situées à l'entrée de votre site.

Suite aux différentes réunions de travail réalisées avec la direction des services d'incendie et de secours (DSIS) et votre bureau d'étude CAPSE, j'émetts un avis favorable à votre proposition.

Effectivement les deux piscines, disposant chacune d'une capacité de 30 m3, permettront de disposer immédiatement d'une capacité totale de 60 m3 en complément du réseau hydraulique de la zone industrielle.

Cette solution provisoire est donc retenue en attente de l'aménagement d'un point d'eau pérenne conforme aux préconisations de la direction des services d'incendie et de secours.

Cet accord est cependant conditionné à la réalisation d'un accès à la zone des deux piscines pour nos engins (voir pièces jointes).

Je vous prie d'agréer, l'expression de ma considération distinguée.


Le Maire

Willy GATUHAU



Monsieur SEGALA Eric
AZUR PISCINE
BP 9103
98890 PAITA

IL NOUS FAUT UNE ZONE DE STATIONNEMENT
A MOINS DE 8M DES DEUX PISCINES POUR
POUVOIR METTRE NOTRE ENGIN ASPIRATIONS
SANS LE DEPLACER



30 m³

30 m³

