



N° DE FAX : (687) 41 37 37 N° DE TEL (687) 43 81 28
 ADRESSE : B.P 812 - 98845 NOUMÉA Cédex - NOUVELLE CALÉDONIE

Date Pages: 1/1
 A/TO : MAIRIE DU MONT DORE N° DE FAX : 43 48 41
 A L'attention de : Thierry Martinez / Laurent Boutry / Nicolas Oxford
 DE/FROM : Frederic Cesa / Nicolas Komornicki
 OBJET : Rapport mensuel MAS janvier-20

Mois n° 1

Messieurs,
 Nous vous prions de trouver ci-dessous le rapport mensuel du mois de janvier-20

MAS BOULARI janvier 2020

Volume mensuel traité	Volume moyen journalier	Volume de boues brutes extraites dans les lits de rhizocompostage	Taux de conformité rejet analyse contractuelle	Nombre de paramètres non conforme	Faits majeurs
m3	m3/jour	m3	-	-	Aucun incident d'exploitation relevé sur la STEP.
5 912	190,7	303	100%	0	

Bilan 24 heure entrée												
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NGL	NTK	Pt	
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mgP/L	
Date	07/01/2020	7,3	19,3	450	2805	1582,56	32,46	0,2	0,2	106,5	106,4	5,1
Mesure in situ débit 24h	226	m3										

Bilan 24 heure sortie											Prélevement ponctuel sortie		Boues aérées						
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NGL	NTK	Pt	E.coli	Enterocoques	V30	MES	IB 1	MS	Salinité 1	
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mgP/L	N/100mL	N/100mL	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L	g/l	
Date	07/01/2020	7,7	19,6	1	14	2	0,14	0,2	0,8	7,3	6,5	0,8	15	15	840	3,87462	215	3,9	0,3
Valeurs limites fixes en sortie *	6,5-8,5	25	20	90	20				15		2	250	100	Boues en sortie - valeurs moyennes mesurées en exploitation.					
Unité			kg/j	kg/j	kg/j				kg/j		kg/j			Facteur dilution	V30	MES	IB	Salinité	
Date	07/01/2020		0,2	2,6	0,4				1,3		0,1			-	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L	
Flux maximal journalier limites fixes en sortie *			22	100	22				16,2		2,2			0,25	797	4,6	174	non mesuré	

* Arrêté N°828-2010/ARR/DENV du 12/08/10

Mesure du débit 24 h 183 m³

Commentaires: Le graphe ci-contre présente la pluviométrie journalière du mois correspondant (données météo-France Nouméa)

