

N° DE FAX : (687) 41 37 37		N° DE TEL (687) 43 81 28	
ADRESSE : B.P 812 - 98845 NOUMÉA Cédex - NOUVELLE CALÉDONIE			
Date			
A/TO		: MAIRIE DU MONT DORE	
A L'attention de		: Thierry Martinez / Laurent Boutry / Nicolas Oxford	
DE/FROM		: Frederic Cesa / Nicolas Komornicki	
OBJET		: Rapport mensuel MAS mars-20	

Pages: 1/1

N° DE FAX : 43 48 41

Mois n° 3

Messieurs,
Nous vous prions de trouver ci-dessous le rapport mensuel du mois de

mars-20

MAS BOULARI mars 2020

Volume mensuel traité	Volume moyen journalier	Volume de boues brutes extraites dans le mois sur les lits de rhizocompostage	Taux de conformité rejet analyse	Nombre de paramètre non conforme	Faits majeurs
m3	m3/jour	m3			Aucun incident d'exploitation relevé sur la STEP.
9 242	298,1	402	100%	0	

Bilan 24 heure entrée										
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NGL	NTK
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgP/L
Date	11/03/2020	6,6	22,4	605	2878	1444,33	16,53	0,2	0,2	57,5
Mesure in situ débit 24h	389	m3								

Bilan 24 heure sortie												Prélèvement ponctuel sortie		Boues aérées				
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NGL	NTK	Pt	E.coli	Enterocoques	V _{ab}	MES	IB 1	MS	Salinité 1
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgP/L	N/100mL	N/100mL	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L	g/l
Date	8	22,5	4	12	2	0,05	0,2	1,9	3,2	1,3	0,8	15	15	640	3,93453	163,00	4	0,4
Valeurs limites fixées en sortie *	6,5-8,5	25	20	90	20				15		2	250	100	Boues en sortie - valeurs moyennes mesurées en exploitation.				
Unité			kg/j	kg/j	kg/j				kg/j		kg/j			Facteur dilution	V30	MES	IB	Salinité
11/03/2020			1,3	3,8	0,6				1,0		0,3			-	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L
Flux maximal journalier limites fixées en sortie *			22	100	22				16,2		2,2			0,25	797	4,6	174	non mesuré

* Arrêté N°828-2010/ARR/DENV du 12/08/10

Mesure du débit 24 h 313 m³

Commentaires: Le graphe ci-contre présente la pluviométrie journalière du mois correspondant (données météo-France Nouméa)

