Rapport d'analyse 2019/04/R0011

BC n°
Aff n° bilan 24h
Devis n°

EPUREAU
Epureau
20, bis rue Descartes
382098846 Nouméa Cedex
Tel : 28 17 27
assist-puroo@epureau.nc

Echantillon : 2019/03/E0386
Lieu du prélèvement: sortie STEP
Date de début d'analyse : 22/03/2019
Nature de l'échantillon : Eau usée
Référence Client : Jardins militaires
Température à réception : 27.2°C

Date de prélèvement : du 21/03/2019 au 22/03/2019 10h30
Date de réception : 22/03/2019 11h00
Date de fin d'analyse : 01/04/2019
Préleveur : Keroine
Flaconnage : labeau

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009	Limite de quantification
Paramètre indésirable					
Matières en suspension (MES)	NF EN 872	24	mg/L	35	2
Demande biochimique en oxygène (DBO5)	NF EN 1899-2	18	mg O2/L	25	2
Demande chimique en oxygène (DCO)	ISO 15705:2002	84	mg/L	125	3
Paramètre physico chimique					
Température de mesure du pH	NF T90-008	26.4	°C		0.1
pH	NF T90-008	7.75	Unités pH	6-8.5	0,1

Remarques/Commentaires :

pH mesuré in situ: 7

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 02/04/2019
Corinne CHRISTINA
Responsable de laboratoire



20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - NoumÃƒÂ©a Cedex
TÃƒÂ©l:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@labeau.nc
LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001 RC 2005 B 774 455
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05