


A remplir par le chef de service

<b>Version : 1</b>	<b>Date de transmission :</b>	27/07/2021	<b>Date de clôture :</b>	26/07/2021
<b>Agent en Poste :</b>	Nom : <i>Siwoine</i>	Prénom : <i>Madeleine</i>	Employeur :	CDE
<b>Agent en Poste :</b>	Nom :	Prénom :	Employeur :	CDE
<b>Témoin(s) :</b>	Nom : <i>Komornicki</i>	Prénom : <i>Nicolas</i>	Employeur :	CDE
<b>Témoin(s) :</b>	Nom : <i>Demange</i>	Prénom : <i>Emmanuel</i>	Employeur :	CDE
<b>Où ?</b> Décrire l'endroit précis où a eu lieu l'incident, situation dangereuse (site, zone, ...) :	<i>STEP Boulari</i>		Complément de lieu :	Non-conformité pH et Azote global
<b>Quand ?</b>	Date : <i>22/07/2021</i>	Heure :		
<b>Type Incident:</b>	<b>Dégâts potentiels sur l'environnement</b>			
<b>Si autre veuillez préciser :</b>				
<b>Description de l'accident ou de l'incident :</b> décrire selon le témoignage de(s) victime(s) et/ou témoin(s), ce qui s'est exactement passé : décrire les faits constatés sans jugement personnel :	Dysfonctionnement de l'automate principal de la STEP de Boulari en lien avec une panne de l'onduleur de protection. Pilotage des équipements plus possible en automatique. Mise en charge du PR d'entrée de la STEP et débordement.			
<b>Analyse des causes :</b>	L'onduleur de la STEP qui assure la protection des deux automates de la STEP et du circuit ondulé a été défectueux. Il n'assurait plus son rôle de lissage des hautes tensions. La tension d'entrée dans l'automate a été supérieure à la tension admissible et a grillé le boîtier d'alimentation de l'automate. L'automate n'assurant plus son rôle de pilotage, le PR d'entrée de la STEP est montée en charge et a débordé pendant 1 h09 minutes.			
<b>Description des actions prises immédiatement :</b>	Remplacement du boîtier d'alimentation de l'automate et redémarrage en automatique de la STEP. Remplacement de l'onduleur 220V assurant la protection des équipements de la STEP.			
<b>Actions préventives à moyen terme :</b>				
<b>Responsable Agence assainissement :</b>	Nom Prénom : F CESA	Date et signature :	26/07/2021	
				
<b>Chef de service Client privés :</b>	Nom Prénom : N.Komornicki	Date et signature :	26/07/2021	
			