N° DE FAX : (687) 41 37 37 N° DE TEL (687) 43 81 28
ADRESSE : B.P 812 - 98845 NOUMÉA Cédex - NOUVELLE CALÉDONIE

Date 20/07/2021 **Pages: 1/1**

A/TO : MAIRIE DU MONT DORE **N° DE FAX : 43 48 41**

A L'attention de : Thierry Martinez / Laurent Boutry / Nicolas Oxford

DE/FROM : Frederic Cesa / Nicolas Komornicki

OBJET : Rapport mensuel MAS juillet-21

Mois n° 7

Messieurs,
Nous vous prions de trouver ci-dessous le rapport mensuel du mois de juillet-21

MAS BOULARI juillet2021

Volume mensuel d'eaux brutes traitées sur la station	Volume moyen journalier	Volume mensuel d'eaux traitées rejetées	Volume de boues brutes extraites dans le mois sur les lits de rhizocompostage	Taux de conformité rejet analyse contractuelle	Nombre de paramètre non conforme	Faits majeurs	Aucun incident d'exploitation relevé sur la STEP.
m3	m3/jour	m3	m3	-	-		
7 525	242,7	5630	330	100%	0		

Bilan 24 heure entrée

Paramètres / Unité / Date	pH	T	DBO_5	DCO	MES	NH_4-N	NO_2-N	NO_3-N	NGL	NTK	Pt
	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgP/L
20/07/2021	7,9	18,2	310	524	199,4	75,27	0,05	0,05	108,3	108,3	13,7

Mesure in situ débit 24h	237	m3

Bilan 24 heure sortie

Paramètres / Unité / Date	pH	T	DBO_5	DCO	MES	NH_4-N	NO_2-N	NO_3-N	NGL	NTK	Pt
	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgP/L
20/07/2021	7,4	18,2	1	9	2	0,65	0,05	0,95	3,4	2,5	1,0
Valeurs limites fixées en sortie *	6,5-8,5	25	20	90	20				15		2
Unité			kg/j	kg/j	kg/j				kg/j		kg/j
20/07/2021			0,2	1,6	0,4				0,6		0,18
Flux maximal journalier limites fixés en sortie *			22	100	22				16,2		2,2

* Arrêté N°828-2010/ARR/DENV du 12/08/10

Mesure du débit 24 h	178	m^3

Prélèvement ponctuel sortie

E.coli	Enterocoques
N/100mL	N/100mL
15	15
250	100

Boues aérées

V_{30}	MES	IB 1	MS	Salinité 1
mL/L	g/L	mL/gMS	g/L	g/l
560	4,222	133	4,7	0,4

Boues en sortie - valeurs moyennes mesurées en exploitation.

Facteur dilution	V30	MES	IB	Salinité
-	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L
0,25	551	4,5	122	non mesuré

Commentaires: Le graphe ci-contre présente la pluviométrie journalière du mois correspondant (données météo-France Nouméa)