

PV - Mesures au scissomètre Humbolt H-4427

SONDAGE

Date

Operateur

EXD
11/04/2016
ADE/MD

Profondeur depuis surface	0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
(depuis la surface sol)						
Palette	1	1	1	1	1	1
Lecture T	6.4	8	13	8.4	9	>13
Valeur rupture (kPa)	4.0	5.0	> 8	5.3	5.6	> 8

SONDAGE

Date

Operateur

EXS
11/04/2016
ADE/MD

Profondeur	0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
(depuis la surface sol)						
	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t
Palette	1	1	1	1	1	1
Lecture T	2	5.2	6.2	6	5.8	>13
Valeur rupture (kPa)	1.3	3.3	3.9	3.8	3.6	>8

PV - Mesures au scissomètre Humbolt H-4427

SONDAGE

Date

Operateur

IND
11/04/2016
ADE/MD

Profondeur	0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
(depuis la surface sol)						
	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t
Palette	1	1	1	1	1	1
Lecture T	1.2	3	5.2	7.9	>12	>12
Valeur rupture (kPa)	0.8	1.9	3.3	4.9	>8	>8

SONDAGE

Date

Operateur

INS
11/04/2016
ADE/MD

Profondeur	0,50 m	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m
Palette						
	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t	Lecture t
Palette	1	1	1	1	1	1
Lecture T	0.1	1	1.8	1.8	4	9.5
Valeur rupture (kPa)	0.1	0.6	1.1	1.1	>8	>8