



VOLUME RETENTION INCENDIE:
 Niveau NGC 2.60 = 178m³
 Niveau NGC 2.61 = 230m³
 Niveau NGC 2.62 = 280m³
 Niveau NGC 2.63 = 340m³

| | |
|---|---|
|   | |
|  | |
| Maitrise d'Ouvrage 7 rue Nobel DUCOS BP 1119 98845 NOUMEA Cedex | |
| Lot 02A | Transfert du site existant |
| Operation : CHOCOLATERIE / CONFISERIE | |
| Maitrise d'oeuvre : | |
|  | AGENCE K Architecte Mandataire 32 49 90 / 27 79 76 jpk@mk.nc agence.k.archi@gmail.com |
|  | SECE VRD Réseaux Humides 28 22 32 75 60 26 rambour.sece@canl.nc sece@canl.nc |
|  | |
| MARCHE DE TRAVAUX Entreprise OCR | |
| VRD Echelle: 1/200e | RETENTION INCENDIE |
| 07 mars. 2022 | |

aucun : document initial
 modifications / indice