Signalétique du point **SGNC00055002**

DIMENC
Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

CODE_BSSNC
SGNC00055002

Nature de l'ouvrage **FORAGE**

Profondeur atteinte **37** m.

Coordonnées X **395012,059** m. Précision ***GPS***

Y **258356,977** m.

Altitude Z **49,49** m. Précision ***GPS***

Localisation validée ☐ Validé par **BDD-SGNC**

Commune **BOULOUPARIS** **PS**

Lieu-dit **Ouaménie**

Dénomination 1 à 2 **Piezomètre 1**

Date de réalisation **28/07/2020** ... de saisie **26/05/2021** ... de validation **26/05/2021**

Niveau statique m. mesuré le : Energie associée

Code de point d'eau associé et nom	*Code ATYA*	*ID_ORE*
SGNC00055002 Nouveau point d'eau, code BSS par défaut		

Point d'eau	Toit	Mur	Type de nappe	Nom de la nappe	ID_LISA3
SGNC00055	13	37	SEMI_CAPT		

Type d'aquifère associé INCO

Type de porosité associée PORR Poreux

débit préconisé pour ce point d'eau 0

durant (en heures) 0

Edition du mercredi 26 mai 2021

SGNC
Service Géologique de NOUVELLE-CALÉDONIE

Signalétique du point **SGNC00055002**

DIMENC
Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

Profondeur	Venue d'eau	Débit	Cond.	Temp.	Commentaire
20 m.	CROISS	0,5			

Toit	Mur	DESCRIPTION	Coupe géologique	altération	fracturation
0	1	argile rouge		O	
1	2	argile claire		O	
2	3	roche altérée		O	
3	15	roche compacte		N	
15	17	roche microfissurée		N	O
17	20	roche altérée		O	
20	37	roche microfissurée		N	O

Haut	Bas	Tubage : Nature	Type	Diam. (mm) ext.	Diam. (mm) int.	Epaisseur	Crépine type	Ouverture	%vides
0	13	PVC_LISSE	PLEIN	125	112				
13	37		CREPINE	125	112				
37	37	PVCR	BOUCH						

SOCAFOR	Forêt noire Zone 2	BP 284	98880 LA FOA
Chantier :	Mme. BORDES - PIEZOMETRE 1	BOULOUPARIS - OUAMENIE	
Date des travaux :	28/07/2020	Foration MFT 166 mm	Cible Sourcier
Rédacteur :	F. PELLADEAU	Equipe de foration :	WEN - KENNY