

Certificat de contrôle et d'étanchéité

Délivré par : Chaudronnerie BIEBER sas 40 rue du Général Leclerc 67320 DRULINGEN
Tél. : 03 88 00 78 78 - Fax : 03 88 00 61 41 - E-mail : bieber@bieber.fr - Internet : www.bieber.fr

Sous le n° : A 99967

V/Réf. : N/Réf. : 122611 Date : 2011
Objet : Votre commande

Le réservoir métallique ~~cylindrique horizontal, simple paroi (1)~~
conforme à la Norme **cylindrique horizontal, double paroi (1)**
NF EN 12285-2 ~~parallélépipédique (1)~~

muni de la plaque de conformité suivante :

Chaudronnerie BIEBER s.a.			
67320 DRULINGEN			
RESERVOIR N°	A 99967 / 10335		
CAPACITE	20.000 L. - <i>Classe A – Type D</i> <i>Revêtement sous-couche & peinture finition</i>		
EPAISSEUR **	6 mm + 4 mm - Poids 3590		
EPROUVE à	0,3	bar	2011

a été livré à (2) :

Il est certifié que les contrôles de construction et d'étanchéité ont été effectués.

Il a été contrôlé en détail en atelier :

- la qualité des matières premières mises en oeuvre ;
- les dimensions normalisées ;
- la qualité des soudures ;
- l'étanchéité ;
- le revêtement extérieur ;

Pour prouver l'exactitude des contrôles effectués, le réservoir a reçu la plaque de conformité ci-dessus représentée.

Il est certifié que ce réservoir correspond aux déterminations de qualité définies par la norme.

Cachet du Constructeur,
CHAUDRONNERIE BIEBER S.A.S.

N° SIREN : 676 180 268 000 10
R.C. Saverne 676 180 268
67320 DRULINGEN

Fait à DRULINGEN, en trois exemplaires.
Le Contrôleur





(1) Rayer les mentions inutiles.


(2) Nom de l'acheteur.

Remarques importantes :

- Le présent certificat est remis à l'acheteur en deux exemplaires. Si ce réservoir fait l'objet d'une suite de transactions, les deux exemplaires sont remis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par l'utilisateur, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la Préfecture.
- Tout réservoir métallique présentant une épaisseur de tôle inférieure à 5 mm ne peut être enfoui.





				 Nouvelle Calédonie	Ce plan est notre propriété et doit nous être retourné après usage. Sans notre autorisation il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.	CUVE DE 20 ML	Affaire	Dessinateur Serrecombe	Vérifié	Date	Echelle	Format d'origine
A	G.S.	EMISSION ORIGINALE	05/2000							10/07/00	1/25	A3
N	Dess.	Modifications	Date	Fichier: implcuve20ML			IMPLANTATION SUR BAC DE RETENTION			N° Plan :	N° Folio :	Indice
										CUV20ML	1/7	A